

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
20.03.2025

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ONARIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen BAKIM ONARIM ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ PERİYODİK BAKIMI (TİP D BLOK FKM MERKEZİ)	1 ADET	
	<u>TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA</u>		
	Bilgi İçin : TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ , Hüseyin DEMİR		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085 - 20105		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **03/04/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

18.03.2025

GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu şartnamede ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tip D Bloкта bulunan FM200 (87,6kg) Gazlı Yangın Söndürme Sistemine ait Periyodik Bakım Sözleşmesi (**PARÇA HARİÇ**) işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tip D Blok 1. Kat FKM'de bulunan FM200 (87,6 kg) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin periyodik bakım, kontrol, ve arızalarının giderilmesi işlerinin yapılmasıdır.

3. TANIMLAR

3.1. **İdare:** ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi idaresini

3.2. **Yüklenici:** Bu ihaleye konu olan hizmeti veren gerçek ya da tüzel kişiliği ifade eder.

4. HİZMET SÜRELERİ

4.1. **Periyodik Bakım Hizmetleri:** ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tip D Blok 1. Kat FKM'de bulunan Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin bakımları 3 ayda bir yılda 4 defa olmak üzere İdare yetkilisi ile birlikte belirlenecek günlerde yapılacaktır.

4.2. **Arıza:** Sistemlerin arıza vermesi durumunda, Yüklenici 'ye İdare tarafından yapılacak ihbarı(ihbar telefon ve/veya SMS ve /veya e-mail ile firmanın kaşeli imzalı vermiş olduğu iletişim bilgilerini verdiği kişi/kişilere yapılacaktır) iletişimi takip eden 24 saat içerisinde, Yüklenici, arıza veren sisteme müdahale edecek ve yukarıda tarif edildiği şekilde gereken kontrol işlemlerini bedelsiz olarak yapacaktır. Parça değişimi-yenilenmesi-gaz dolumu-basınçlandırma işlemi için Yüklenici, ayrıca bir Fiyat Teklifi verecektir.(SİSTEMDE KULLANILABİLECEK PARÇA FİYAT LİSTESİ SÖZLEŞME EKİNDE OLACAKTIR)

4.3. **Parça Tedariki:** Yüklenici, yapacağı kontroller esnasında, sistem ekipmanlarından herhangi birinde bir uygunsuzluğu tespit etmesi veya ekipmanlardan herhangi birinin gayri faal durumda olması veya kullanım ömrünü tamamlayarak değişmesi gerektiğinin tespiti ve/veya sistem tüplerinden herhangi birinin boşaldığını veya herhangi birinin basıncının düştüğünün tespiti halinde, durumu bakım-servis tutanağında belirtecek, Yüklenici tarafından teklif edilecek yedek parça değişim bedelinin ve/veya dolum ve/veya basınçlandırma bedelinin İdare tarafından kabulü ile gereken parça değişimi ve/veya dolum ve/veya basınçlandırma işlemi, teklif ile belirtilen süreler içerisinde Yüklenici tarafından yapılarak sistemler devreye alınacaktır.

!!J X °¬^■=â■i b Pt?Å.

4.4. **Eğitim:** İdarenin belirliyeceği sayıda (MİN.4 kişi)kişiye ücretsiz eğitim verilecektir.

5. GENEL ŞARTLAR

- 5.1. Yüklenici, 6331 sayılı yasa gereğince kendi personelinin tüm iş güvenliğini almaktan sorumludur. Yüklenici sözleşme imzalamadan kurumun standart İSG Sözleşmelerinde belirtilen evrakları hazırlayarak kurumu gelecek teslimi sonrası bakım sözleşmesi imzalanacaktır.
- 5.2. Yüklenici, yukarıda belirtilen adımlarda yapacağı kontroller neticesinde herhangi bir uygunsuzluğun olmaması halinde, yapılan bakım işi ile ilgili bir servis formu düzenlenecektir. Form İdare'nin bildireceği ilgili sorumlu kişi ile birlikte üç nüsha olarak hazırlanarak imzalanacaktır.
- 5.3. Yüklenici 'nin çalışmalarını yapabilmeleri için ilgili bölümlerde yer ayrılacaktır.
- 5.4. Yüklenici, gerekmesi halinde binaya ait hava, su ve elektrik vb. imkânlardan yararlanabilecektir.
- 5.5. İş emniyetini sağlamak, çalışma sırasında kullanılacak ve iş güvenliğini sağlayacak araç-gereç bulundurmak ve kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
- 5.6. Yüklenici, çalıştırdığı personelin İdare 'nin işyerinde uygulanan çalışma usul ve esaslarına uymasını sağlamakla yükümlüdür.
- 5.7. Yüklenici, işlerin yürütülmesinde eğitim görmüş personeli çalıştıracaktır.
- 5.8. İdare 'nin yayımlayacağı ve zaman içinde takdirine bağlı olarak tadil edebileceği yangın talimatına, güvenlik talimatına, afet vb talimatlarına harfiyen riayet edecektir.
- 5.9. Yüklenici, yüklendiği hizmeti yerine getirebilmesi için gerekli insan gücü, malzeme, araç-gereçleri daimi olarak bulundurmakla yükümlüdür.
- 5.10. Yüklenici, çalıştırdığı personelin İdare 'nin işyerinde uygulanan çalışma usul ve esaslarına uymasını sağlamakla yükümlüdür.
- 5.11. Şartname 'de belirtilen tüm donanım ve sistemlerin rutin zamanlarda yapılması gereken periyodik bakımları yapılacaktır. Bu işlemler İdare 'nin kontrolünde ilgili diğer birimlerle ilişkili olarak sürdürülecektir.
- 5.12. Yüklenici, panelin üzerine yapıştırılmak üzere bir periyodik bakım etiketi hazırlayacak, bu etikette bakım periyodu, bakım tarihi, bakımı yapan personele ait bilgiler yazılı olacaktır.

6. KONU HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

6.1.Periyodik Bakım: Yüklenici, mümkün olduğunca teknik hizmetlerde bir kesintiye neden olmaksızın Madde,7 'deki bakım talimatlarına göre tesislerde bütün periyodik bakım operasyonlarını icra edecek veya edilmesini sağlayacaktır.

6.2.Arıza Müdahalesi: Arıza Müdahaleleri, normal çalışma sırasında, sistemlerin gereken şekilde işlev görmediği hallerde yapılan müdahalelerdir.


7.PERİYODİK BAKIM TALİMATLARI



?-Ååηh‡■ëO±ú■||❧_Ω‡+·π° Éℒ√Ih▼|β‾|Jæ(÷δ‡‡ fεGⁿⁿ_ê|√Jhú°ānΔ↓πÅn

- 7.1 Sistemlerin yangın algılama ve ihbar ekipmanlarının kontrollerini yaparak sistemlerin devrede olup olmadıklarını, elektriksel bağlantılarını kontrol ederek gerekli temizliklerini yapacak ve algılama ihbar sisteminin çalışır durumda olup olmadığını kontrol edecektir.
- 7.2. Sistem tüplerinin dolu olup olmadığını kontrol edecektir.
- 7.3.Sistemde bulunan tüplerin ve tüp bataryalarının, tüpler üzerinde bulunan valf ve valf aksamalarının, bağlantı ekipmanlarının sağlıklı ve emniyetli bir şekilde korunup korunmadığını kontrol edecek, olası bir yangın riski durumunda, sistemin devreye girerek başarı ile çalışması için gereken kontrolleri yapacaktır.
- 7.4.Söndürme butonuna basılarak söndürme emri verildiği kontrol edilecektir.
- 7.5.Elektronik siren aktif olduğu kontrol edilecektir.
- 7.6.Flaşörlü siren aktif olduğu kontrol edilecektir.
- 7.7.Durdurma/ Bloklama butonu test edildiği kontrol edilecektir.
- 7.8.Elektronik selenoidin aktif olduğu kontrol edilecektir.
- 7.9.Söndürme başladı bilgisi panelden görüldüğü kontrolü yapılacaktır.
- 7.10.Söndürme paneli fonksiyonları test edildiği kontrol edilecektir.
- 7.11.Sistemin devreye alındığı kontrolü yapılacaktır.

Hüseyin DEMİR
Elektronik Teknikeri



Dilek YOLKAN
Elk.Elktro.Mühendisi



!!W ♥ √] ▲■ℓOàÆ ù_γ · /ⁿ ◀■≡_πÆΔ[⊥]Û_γ °0 ϕt{w≠₋Ω|| f_γ · /ⁿ ▶ åöô■ä_γ â■||G_π ≥J] Δ[⊥]■ⁿû▲|J?²