

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
05/09/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım Ünitesi – Elektrik Atölyesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (KABLO-ÇOCUK KİLİDİ ve PROJEKTÖR) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – ELEKTRİK ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	5*2,5 MM2 TTR SİYAH KABLO	100 Metre	
2	PRİZ ÇOCUK KİLİDİ	300 Adet	
3	400 W METAL HALİDE PROJEKTÖR LAMBASI	20 Adet	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	BİLGİ İÇİN : ELEKTRİK ATÖLYESİ (BEKİR AKSOY)		
	TEL : (0352) 207 66 66 DAHİLİ : 20086 - 20087		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektupları en geç 24/09/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner S.İşletmesi'ne bırakılması rica ederiz.

11.07.2019

400 WATT METAL HALİDE PROJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GÖVDE : Aşınmaz yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon
- REFLEKTÖR : Saf anodize edilmiş yüksek parlaklıkta çekiç desenli alüminyum
- Klipsler ve menteşeli klipsler; paslanmaz çelik yaylı alüminyum
- Reflektör, 4mm temperli cam
- Montaj konsol ; Galvanizli sac
- Conta, refraktöre dökülen form değişmez dökme köpük silikon conta
- Tonave neme karşı IP 66 koruma
- ROHS standartlara uygun olacaktır.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk. Elektro Mühendisi

