

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10/09/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR DAİRESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR MAK. DAİRESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ASANSÖR İÇ- DIŞ ve GÖSTERGE KASETLERİ	1 ADET	
	GEVHER NESİBE HAST. G ASANSÖRÜ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 20100		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç 12/09/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 281
Konu : Malzeme Talebi Hk.

09.09.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ASANSÖR BAKIM VE ONARIM ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				ASANSÖR İÇ - DIŞ VE GÖSTERGE KASETLERİ (Teknik Şartnameye Uygun olacaktır.)	GEVHER NESİBE HASTANESİ (G)ASANSÖÜ	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk.Elektro.Müh.

O L U R
...../...../20....

BASHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temin Olmayan
Doç. Dr. İsmail KAYA
Planlama ve Satın Alma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Mahmut Bey
10.09.2019

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GEVHER NESİBE HASTANESİ (G) YEMEK DAĞITIM ASANSÖRÜ KUMANDA PANOSU, İÇ DİŞ GÖSTERGE KASET BUTON DEĞİŞİM VE 2018 YILI MUAYENE EKSİKLERİNİN YAPILMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

09/09/2019

1.0 İŞİN KONUSU :

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GEVHER NESİBE HASTANESİ G ASANSÖRÜ kumanda panosu (İdare temini), iç kaset, dış kasetler ve diğer elektronik ekipmanlarının (Yüklenici TeminiYüklenici Temini 3 yıl garanti kapsamında bakım sözleşmeli) aşağıda verilen teknik özelliklere sahip şartnameye uygun bir şekilde temin edilip montajının yapılmasıdır. İş anahtar teslimi esasına göre yaptırılacaktır. Bu kapsamında temin edilecek ekipmanlar dahil tüm malzeme, işçilik, inşaat mühendislik, yüklenicilik hizmeti ve nakliye iş güvenliği steril ortamı sağlamak yükleniciye ait olacaktır.

Yüklenici, asansörlerin tesis edileceği binayı, asansörlerin tesis edileceği kuyu ve elektrik sistemini, yerinde detaylı ve kapsamlı olarak inceleyerek bahse konu iş hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kılacak, mevcut durum, engeller vb. tüm bilgi, belge ve verileri toplayacak tüm gerekli bilgileri (riskler, beklenmedik olaylar ve işlerin ifasını etkileyebilecek diğer faktörler yönünden) edinmiş kabul edilecek ve teklifinde bunları dikkate alacaktır. Yer gördü belgesi olmayan firmaların teklifleri kabul olmayacaktır.

İlgili yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak teknik şartnamede belirtildiği üzere, asansörlerin tasarımı, projelendirilmesi, üretimi, testleri, nakliyesi, gümrükleme-ardiyesi, montajı ve servise hazır halde teslim edilmesi bu şartname ile tanımlanmıştır

G ASANSÖRÜ

KUMANDA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLER :

Miktar	1
Dil	TÜRKÇE
Pano Uygunluk Standartları	EN 81-1
UCM (EN 81- 1+A3)	YOK
Engelli Asansörü (EN 81-70)	Yapılacak (Yapının engelli standartına uygunluğunu idare tarafından, asansör uygunluğu yüklenici tarafından sağlayacak)
Durak Sayısı	14
Grup Çalışma Modu	SİMPLEKS
Asansör Hızı (m/s)	1,6 M/SN
Kumanda Tipi	ÇİFT YÖNLÜ BUTON

KUMANDA PANOSU :

Aşağıda belirtilen özellikleri sağlayacak tipte olup yüklenici, idare elinde hazır bulunan aşağıda marka ve modeli belirtilen pano idare tarafından istenilen düzenlemesini yapıp montajını yapacaktır.

Miktar	1
Şebeke Gerilimi	380VAC
Şebeke Tipi	ÜÇ FAZLI SİSTEM
Şebeke Nötr	VAR
Kontrol Ünitesi	ELEKTRONİK - MİKROİŞLEMCI
Tahrik Sistemi	ELEKTRİKLİ
Makina Dairesi	MAK. DAİRESİ VAR
Elektrik Tahrik Tipi	VVVF
Makina Motor Tipi	ASENKRON DİŞLİLİ MAKİNA
Motor Gücü	14.KW
Motor Akımı (A)	31.00A
Motor Fan Voltajı	220VAC
Motor Voltajı	380 VAC
Sürücü Tipi	MOTOR KONTROL
Sürücü Modeli	IGBT ASANSÖR KONTROL ÜNİ.
Fren Voltajı	190
Fren Voltaj Birimi	DC BESLEMELİ FREN SİSTEMİ
Fren Akımı (A)	1.00
Diyot Temini	FREN DİYOTU
Seviye Yenileme Opsiyonu	YAPILACAK (ŞERİT MİKLATIS İDARE TEMİNİ)
Kuyu Bilgisi	MOTOR ENKODERİ (MEVCUTTA MOTOR ÜZERİNDE BULUNAN)
Katta Sinyali	YAPILACAK
UCM Durdurma Tertibatı	YOK
Kurtarma Yöntemi	(UPS TEDARİĞİNİ – 3000 VA YÜKLENİCİ YAPACAK)
Kapı Tipi	KAT VE KABİN KAPILARI OTOMATİK
Otomatik Kapı Tipi	DC MOTOR KONTROLLÜ
Otomatik Kapı Besleme Voltajı	220VAC FAZ + NÖTR
Revizyon Kutusu	YAPILACAK (İdare Temini)
Pano IP Standardı	IP20 (STANDART)
G&Z Sesli Anons Sistemi	YAPILACAK (SİSTEMLERİ UYGUN GZ MODELİ)
Haberleşme	YAPILACAK(81-1 GÖRE)
KGS SİSTEMİ	mevcut sisteme entegre edilecek(kuyu
İç kablo tesisatı yüklenici firma tarafından yapılacak)	

KABİN KASETİ (COP)

Miktar

COP Kapak Tipi

COP Kapak Renk Seçeneği

COP Gösterge Kartı

COP Buton Tipi

COP Buton LED Rengi

Kat Butonları

Alarm Butonu

Fan Butonu

Interkom Butonu

Kapı Kapat Butonu

Kapı Aç Butonu

Kimlik Etiketi

Acil Aydınlatma

Hoparlör

Interkom

Açıklama

sistemine uyumlu

1

YARIM BOY SIVAÜSTÜ PW733.CSP

STANDART SATİNE PASLANMAZ 9,9 MM SİLİM

7 SEGMENTÇAĞRI & GÖSTERGE M.

BUZZERLİ,ÇİFT BUTON,BRAİLL ALFABELİ PW2272RZB

KIRMIZI

YAPILACAK(B,0,1,2,3,4,5,.....12)

YAPILACAK

YAPILACAK

YAPILACAK

YAPILACAK

YAPILACAK

PLASTİK KİMLİK ETİKETİ

YAPILACAK

YAPILACAK

81-1 GÖRE

KATRUMMUZLARI;(B,0,1,2,3..12KGS

KAT KASETİ (LOP)

Miktar

LOP Tipi

LOP Modeli

LOP Kapak Renk Seçeneği

LOP Gösterge Kartı

LOP Buton Tipi

LOP Buton LED Rengi

1.Buton Yön Oku Tipi

2.Buton Yön Oku Tipi

LOP LOGO

Açıklama

14

SIVA ÜSTÜ

SIVA ÜSTÜ ÇAĞIRMA BUTONLU 9,9MM SİLİM

SATİNE PASLANMAZ

7 SEGMENT

PW733.CSP

KIRMIZI

YUKARI(1 ADET)

AŞAĞI (1 ADET)

VAR

KGS sistemine uyumlu

KAPI ÜSTÜ GÖSTERGE (LIP)

Mevcutta bulunan kapı üstü göstergeleri kullanılacak

KUYU BİLGİSİ VE TESİSAT

Miktar	2
CANbus Tesisatı	YAPILACAK
Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu)	YAPILACAK(YEDEKLİ)
Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu) Uzunluğu (M)	60X2 MH05VVH6-F
Seyahat Kablo Tipi	HALOGENFREE
Halogenfree Seyahat Kablosu	YAPILACAK
Kuyu Aydınlatma	(TEMİNİ İDARE YAPACAK)
Kablo Kanalı	İDARE TEMİN EDİLECEK
Katlar arası mesafe standart metre	YOK
Seyir Mesafesi (M)	52
Kuyu Dibi Yüksekliği (M)	1
Kuyu Boyu (M)	56
Son Kat - Kumanda Panosu Arası Mesafe (M)	10.00
Kapı Arası Mesafe (M)	4.00
Revizyon ve alarm seti	PB-1



2.DÖKÜMANLAR

Asansörlerin kumanda panosunu açıklayıcı elektronik devre şemaları, elektronik kart programlama bilgileri emniyet devresi şemaları, her türlü şifre kullanma ve yeni şifre oluşturma bilgileri v.b. bilgiler Türkçe olarak takım halinde firma tarafından hazırlanıp, teslim edilecektir.

3. YEDEK PARÇA GARANTİSİ

36 ay süreyle firma değiştirdiği parçalar garantili olacaktır. Asansörlerde kullanılacak malzemelerin yedek parçalarını 10 (on) yıl süre ile stoklarında bulunduracak ve bu konudaki taleplere mümkün olan en kısa sürede cevap verecektir. Kullanılacak olan iç ve dış buton 10 adet göstergelerden 5 adet yedek olarak temini yapılacaktır. Bakım sözleşmesi fiyatları 2019 bakım fiyatını geçmeyecektir.

4. 2018 MUAYENE EKSİKLERİNİN YAPILMASI

Yüklenici 2018 yılı muayene eksik raporunu inceleyecek olup, asansörde yapılması gereken yeşil etiket eksikleri yapacak olup 2019 yılı içinde yapılacak olan muayenede bu maddelerden çıkan eksiklikleri ücretsiz yapacaktır. Yürürlükte olan tüm standartları uygulamak zorundadır.

5. DİĞER EKSİKLER

Kumanda panosu ve revizyon kutusu tesisatı yenilenip değişmesi gereken parçalar(kontaktör,röle,elektronik kart vb.) değiştirilecektir.Asansör de bulunan saptırma kasnağı aşırı aşınmadan dolayı torna işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır. Teklif verecek olan firmalar teklini vermeden önce revizyon yapılacak olan yeri göreceksin eksiklikleri tespit edecek teklini ona göre hazırlayacaktır. Yer gördü belgesi olmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir. Revizyonu yapacak olan firmanın iş deneyiminde en az 2 yıl tecrübesi olması belgelendirmesi ve Kayseri il merkezinde servis noktası olacaktır.

Osman Yiğit
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk. Elektro / Mühendisi

