

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
27/12/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım Ünitesi – Elektrik Atölyesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (TOPRAKLAMA, ELEKTRİK İÇ TESİSAT ve PERİYODİK ÖLÇÜM) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – ELEKTRİK ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	FEVZİ MERCAN MUSTAFA ERASLAN ÇOCUK HASTANESİ	1 ADET	
	TOPRAKLAMA, ELEKTRİK İÇ TESİSAT, UYGUNLUK VE		
	PERİYODİK ÖLÇÜM YAPILMASI		
	TEKNİK ŞARTNAME VE RAPOR İKİNCİ SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	BİLGİ İÇİN : ELEKTRİK ATÖLYESİ (BEKİR AKSOY)		
	TEL : (0352) 207 66 66 DAHİLİ : 20086 - 20087		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektupları en geç **16/01/2020** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner S.İşletmesi'ne bırakılması rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 597
Konu : Malzeme Talebi Hk.

12.12.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ELEKTRİK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				TOPRAKLAMA, ELEKTRİK İÇ TESİSAT, PARATONER, UYGUNLUK VE PERİYODİK ÖLÇÜMÜ	FEVZİ MERCAN MUSTAFA ERASLAN ÇOCUK HASTANESİ	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk. Elktro. Mühendisi

O L U R
...../...../2019
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temin Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

12.12.2019

TEKNİK RAPOR

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetler Akımlar Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TSEN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre yılda bir kez ölçüm yapılması zorunludur. Yönetmelik gereğince Fevzi MERCAN Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi 400 adet oda, 50 adet tali pano, 3 adet ana pano elektrik iç tesisat uygunluğu, topraklama ve yıllık periyodik kontrolü yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk.Elktro.Mühendisi

12.12.2019

TEKNİK ŞARTNAME

1. 1 KV altı ve 1 KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
2. Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
3. İç tesisat denetleme yetki belgesine sahip olacaktır.
4. SMMM Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesine sahip olacaktır.
5. Paratoner tesisi TS623-05 standartları gereğine göre kontrol edilecektir.
6. Belgeler ait olduğu yılda vizenlenmesi olacaktır.
7. Çevrim empedansı cihazı ile kaçak akım rölelerinin açma testi yapılacaktır.
8. Topraklama değeri ve çevrim empedansı cihazı kalibrasyon belgeleri sahip olacaktır.
9. İstekte odalardaki tüm prizlerin ve kullanılan cihazların topraklama kontrolü ve kaçak akım açtırma testi yapılacaktır.
10. Ölçüm sonrası rapor ve eksiklikler tarafımıza teslim edilecektir.
11. Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 4 uçlu, çevrim empedansı cihazı olmadan ölçüme başlanmayacaktır.
12. Ölçüm yapılacak cihazların kalibrasyon belgelerinin ilk sayfa fotokopisi teklifte verilecektir.
13. Cihaz bir (1) yıl geçerli kalibrasyon belgesi olacaktır.
14. Ana ve tali panolar L-L, L-N, L-PR çevrim empedansı cihazı ile ölçülecektir.
15. Kliniklerde yapılacak topraklama ölçümünde çevrim empedansı cihazı ile Kaçak Akım Koruma Rölesi (K.A.K.R) açtırmadan yapılacaktır.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk.Elktro.Mühendisi