

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17/02/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM - SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM - SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	LAVABO- HELA TAŞI – PİSUVAR VE ÇEŞİTLİ MALZEME		
	TEKNİK ŞARTNAME MALZEME LİSTESİ EK SAYFADA		
	BİLGİ İÇİN : (SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ)		
	TEL : 0352 207 66 66 - DAHİLİ 20088 (YUSUF BEY)		
	NOT : FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **21/02/2020** mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 082
Konu : Malzeme Talebi Hk.

04.02.2020

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEHİR
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

.../.../2020

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13.05.01.02.01.001				ÜSTTEN DELİKLİ HELA TAŞI	HASTANELER GENELİ	4 ADET
2	150.13.05.12.01.01.002				50*60 YARIM AYAK LAVABO	HASTANELER GENELİ	4 ADET
3	150.13.05.01.02.01.004				PİSUVAR	HASTANELER GENELİ	2 ADET
4	150.13.05.03.07.01.001				20'LİK PPRC BORU	HASTANELER GENELİ	200 METRE
5	150.13.05.04.05.01.001				20'LİK TE (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
6	150.13.05.03.07.01.001				100*1000 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5 ADET
7	150.13.05.03.07.01.001				100*2000 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5 ADET
8	150.13.05.03.07.01.001				100*500 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5 ADET
9	150.13.05.04.08.01.001				100*100 ÇATAL (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
10	150.13.05.03.07.01.001				100*90 PVC DİRSEK (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
11	150.13.05.03.07.01.001				100*45 PVC DİRSEK (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
12	150.13.05.01.13.01.003				LAVABO BATARYASI (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5 ADET

Depo Memuru :
Mevcutlu : Var () Yok (*)

OLUR
.../.../2020
BAŞHEKİM

Ahmet M. DİZ
Makine Mühendisi

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

11.02.2020

LAVABO BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lavabo Bataryaları;
 - Çıkış ucu uzunluğu 112 mm
 - Çıkış ucu yüksekliği 84 mm
 - 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt. Olacaktır.
2. Lavabo Bataryaları krom kaplı piring malzemedendir olacaktır.
3. Lavabo Bataryaları sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.
4. Bataryalar TSE Standardında olacaktır.
5. Bataryalar depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır.
6. Bataryalar üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garantisi altında olacaktır.

LAVABO (50x60) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50x60 ölçülerinde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı.
2. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olmalıdır.

HELA TAŞI (50x60) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu,
2. Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun 6 cm. koku fermetürlü ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır.

PİSUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32mm yıkama delikli,
2. 50 mm pis su çıkışlı, alttan veya arkadan çıkışlı plastik boşaltma sifonu,
3. Gagalı beyaz renkte sırlı seramikten
4. Montaj vidaları ile birlikte temini,
5. Pisuarlar 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

PPR-C BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. (TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, PPR-C boru,

PVC BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik geçme muflu pis su borusu

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi