

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17/02/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİnin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – KLİMA ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TORBA FİLTRE		
	TEKNİK ŞARTNAME MALZEME LİSTESİ EK SAYFADADIR		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİ		
	AHMET YILDIZ BEY		
	TEL : (0352) 207 66 66 - DAHİLİ : 20093 - 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **03/03/2020** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 058
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

30.01.2020

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KLİMA ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../2020

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13.01.04.03.01.001				287*287*635 F5 TORBA FİLTRE	HASTANELER GENELİ	10 ADET
2	150.13.01.04.03.01.001				592*592*533 F5 TORBA FİLTRE	HASTANELER GENELİ	80 ADET
3	150.13.01.04.03.01.001				592*287*533 F5 TORBA FİLTRE	HASTANELER GENELİ	70 ADET
4	150.13.01.04.03.01.001				287*287*533 F5 TORBA FİLTRE	HASTANELER GENELİ	5 ADET
5	150.13.01.04.03.01.001				592*592*305 F5 TORBA FİLTRE	HASTANELER GENELİ	120 ADET
6	150.13.01.04.01.01.002				592*592*292 F9 MİNIPLATE V FİLTRE	HASTANELER GENELİ	159 ADET
7	150.13.01.04.01.01.002				592*287*292 F9 MİNIPLATE V FİLTRE	HASTANELER GENELİ	40 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (☒)

Onur KAPLAN
Taşınır Kayı Yetkilisi
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

OLUR
...../...../2020
BAŞHEKİM

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

Doğrudan Temini Uygundur.
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

TORBA ve MİNİ PLATE FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tipi : 592*592*305 mm 6 cepli
Kasa : Metal veya plastik kasalı
Filtre : Sentetik Elyaf
2. Tipi : 287*287*533 mm
Kasa : Metal veya plastik
Filtre : Sentetik Elyaf
3. Tipi : 287*592*533 mm
Kasa : Metal veya plastik
Filtre : Sentetik Elyaf
4. Tipi : 592*592*533 mm 6 cepli
Kasa : Metal veya plastik
Filtre : Sentetik Elyaf
5. Tipi : 287*287*635 mm
Kasa : Metal veya plastik
Filtre : Sentetik Elyaf

F9 MİNİ PLATE

6. Tipi : 287*592*292 mm
Kasa : Plastik kasalı
Filtre : Glas Fiber
7. Tipi : 592*592*292 mm
Kasa : Plastik kasalı
Filtre : Glas Fiber

Filtre çerçevesinde ürün bilgileri ile ilgili etiketi olmalıdır. Çerçeve torba filtreler için galvanizli sac, miniplate filtre için plastik olmalıdır.

- TSE veya CE belgesi olmalıdır.
- Teklifte birlikte ürün numunesi ve katalog verilmelidir.
- Filtreler toz ve nem almayacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi