

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
12.05.2020

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ELEKTRİK ATÖLYESİ (TOPRAKLAMA, ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK VE PERİYODİK ÖLÇÜM İŞİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	TEKNİK BAKIM ELEKTRİK ATÖLYESİ D BLOK 6. VE 12. KATLAR	1 ADET	
	TOPRAKLAMA ELEKTRİK İÇ TESİSAT PARATONER UYGUNLUK VE		
	PERİYODİK ÖLÇÜM YAPILMASI İŞİ		
	TEKNİK ŞARTNAME VE RAPOR İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN: BEKİR AKSOY		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20086		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 01/06/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

17.04.2020

TEKNİK RAPOR

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetler Akımlar Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TSEN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre yılda bir kez ölçüm yapılması zorunludur. Yönetmelik gereğince Gevher Nesibe Hastanesi D blok 6-12 katlar arası 470 adet oda, 75 adet tali pano, 1 adet paratoner ve elektrik iç tesisat uygunluğu, topraklama yıllık periyodik kontrolü yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk. Elektrik Mühendisi



17.04.2020

TEKNİK ŞARTNAME

1. 1 KV altı ve 1 KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
2. Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
3. İç tesisat denetleme yetki belgesine sahip olacaktır.
4. SMMM Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesine sahip olacaktır.
5. Paratoner tesisi TS623-05 standartları gereğine göre kontrol edilecektir.
6. Belgeler ait olduğu yılda vizenlenmesi olacaktır.
7. Çevrim empedansı cihazı ile kaçak akım rölelerinin açma testi yapılacaktır.
8. Topraklama değeri ve çevrim empedansı cihazı kalibrasyon belgeleri sahip olacaktır.
9. Asansör, panoları, UPS, Eşanjör, istekte belirtilen odalara ait prizler, tali panolar, ana panolarda ve kullanılan cihazlar topraklamaları ölçülecektir.
10. Ölçüm sonrası rapor ve eksiklikler tarafımıza teslim edilecektir.
11. Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 4 uçlu, çevrim empedansı cihazı olmadan ölçüme başlanmayacaktır.
12. Ölçüm yapılacak cihazların kalibrasyon belgelerinin ilk sayfa fotokopisi teklifte verilecektir.
13. Cihaz bir (1) yıl geçerli kalibrasyon belgesi olacaktır.
14. Ana ve tali panolar L-L, L-N, L-PR çevrim empedansı cihazı ile ölçülecektir.
15. Kliniklerde yapılacak topraklama ölçümünde çevrim empedansı cihazı ile Kaçak Akım Koruma Rölesi (K.A.K.R) açtırmadan yapılacaktır.
16. **Elektrik Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P maddesi gereğince ölçümü yapacak kişinin Elektrik Mühendisi olması zorunludur. Ölçüm iki kişi tarafından yapılacaktır.**
17. Yer Gördü Belgesi İhale Dosyasına eklenecektir.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk.Elktr.Mühendisi