

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
13.05.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ELEKTRONİK ATÖLYESİ (12 V 7AH KURU TİP AKÜ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	12V 7AH KURU TİP AKÜ (PEDIATRİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ)	10 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN: HÜSEYİN DEMİR TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20087		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 01/06/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME (12V 7Ah kuru tip Akü)

1-KONU: ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Radyoloji US ünitesinde kullanılan kesintisiz güç kaynağı içerisinde yer alacak kuru tip tam kapalı Bakımsız 10 (on) adet Akümülatörlerin satın alma işidir.

2-AMAÇ:

2.1. T.C.Erciyes Üniversitesi Merkez ve Bağlı Radyoloji Biriminde kullanılan güç kaynağının bozulan akümülatörlerinin yenisi alımı.

2.2. Aküler,UPS sistemini desteklemede kullanılacaktır.Akülerin karakteristikleri buna uygun olacak.

3.STANDART:

Satın alınacak akümülatörler üretildiği ülkenin standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.(BS6290 PART4,IEC896 PART2,VDE,DIN,BS,JIS,NF,TSE.....VB.)Takip edilen standart teklifte belirtilecektir. Ayrıca, üretici firma kalite yönetimi ISO 9001-2000-14001 belgeli olacak ve noter tastikli olacaktır.

4-TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1- Akü çıkış terminalleri çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olacaktır.

4.2- Dış kutu,aside,patlamaya,darbelere dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmayacaktır.

4.3- Akü yapımında kullanılan tüm malzeme yeni olacaktır.

4.4- Akülerin kapasitesini artırmak için gerektiğinde aynı tip ve sayıda birden fazla akü paralel ve/veya seri bağlanabilecektir.

4.5- Aküler,ithal eden firma tarafından imalatçının verdiği standartlara uygun ortamda saklanmış olacaktır.İstekli istenmesi halinde bunu belgeleyecektir.Akü imal ile montaj tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmeyecektir.

4.6- Akülerle birlikte,papuçlu bağlantı kabloları,baglantı vidaları ve kutup başı koruma plastik kılıfları verilecektir.

4.7- Bir akünün nominal voltajı 12 volt 7ah olmalıdır.teklif edilen ürünler 1.7 volt/hücre kesme geriliminde ve 20 C'de kapasite seçimi K20'e göre yapılacaktır.

4.8- 20 C (+%5, -%5 sınırları içinde) ortam sıcaklığında , ömürlerinde herhangi bir azalma olmadan çalışacaktır.

4.9- Akümülatörler -20 C ile + 50 C ortam sıcaklığında çalışacaktır.

4.10- Akü kutusu üzerinde;en az olarak imalatçı firma adı,imal tarihi,20 C de K10 veya K20 kapasitesi,gerilimi,uyduğu standartlar,kutup başlarını polaritesini belirtir "+" ve "-" işaretler imalat sırasında üzerinde (sonradan değişmeyecek tarzda) yazılmış halde olacaktır.

4.11- Kullanım süresince dengeleme şarjına(equalising charge) ihtiyaç duymayacaktır.

4.12- Aküler VRLA (Valf Regulated Lead Acid) teknolojisine uygun olarak üretilmiş olacaktır.

5.AKÜLERLE BİRLİKTE VERİLECEK DÖKÜMANLAR

- 5.1- Şarj (Voltaj-Zama) eğrileri,
- 5.2- Deşarj (Voltaj-Zaman) eğrileri,
- 5.3- İç direnç (20 C'de tam,yarım şarj ve deşarj sonu),
- 5.4- Kapasite-Sıcaklık eğrileri,
- 5.5- K5, K10 ve K20'ye göre 20 C de Gerilim-Kapasite eğrileri,
- 5.6- Boyut ve Ağırlık ölçüleri,
- 5.7- Tahmini işletme ömrü,
- 5.8- Şarj-Deşarj adedi,dayanıklılık bilgileri

6.GARANTİ

6.1- Akümülatörlerin garanti süresi Erciyes Üniversitesi hastaneleri işletme şartlarında en az 3 (Üç) yıldır. Firma bu süre içerisinde meydana gelebilecek her türlü arızada akümülatörü blok yada grup olarak yenisi ile bedelsiz olarak değiştirmekle yükümlü olacaktır.

6.2- Akümülatörlerin ekonomik ömrü,24 ah in altındaki kapasiteler de 5 (beş) yıl,24 ah ve üstündeki kapasiteler de 10 (on) yıl olacaktır. Firma bu süre zarfında talep edilecek her türlü malzemeyi bedeli karşılığı temin etmekle yükümlü olacaktır.

Hüseyin DEMİR
Elektronik Teknikeri

