

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
01.09.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	TEKNİK BAKIM KLİMA ATÖLYESİ EŞANJÖR MONTAJ VE DEMONTAJ İŞİ MUSTAFA ERASLAN VE FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir. NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 08/09/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

09.01.2020

**1.000.000 KCal/h Eşanjör Demontajı, 750.000 KCal/h Eşanjör Montajı
Teknik Şartnamesi**

- Mustafa Eraslan – Fevzi mercan Çocuk Hastanesini ısıtan eşanjörün arızalandığı ve tamirinin mümkün olmadığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca bildirilmiştir.
- Yıkımı yapılan eski personel yemekhanesinden sökülen ısıtma eşanjörünün Çocuk Hastanesi ısıtma dairesine montajı yaptırılarak problemin giderileceği de bildirilmiştir.
- Montajı ve Demontajı yapılacak plakalı eşanjörlerin su ve buhar girişi birbiri ile uyumludur. Dolayısıyla tesisat hatlarında bir tadilat gerekmemektedir.
- Sıcak su tarafındaki vanaların tutmaması halinde bu vanalar tarafımızdan temin edilip yükleniciye teslim edilecektir.
- Montaj için gerekli cıvata, somun ve uygun özellikte contalar yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- Demontajı yapılan eşanjörün hurdaliğa taşınması ve montaj için 1. Isı merkezinde bulunan eşanjörün montaj mahaline getirilmesi kısacası yatay düşey tüm taşımalar yüklenici tarafından yapılacaktır.
- Bütün demontaj ve montaj işleri bitiminde eşanjör çalışır halde teslim edilecektir. Bu esnada demontaj ve montaj kaynaklı bozulan boru yalıtımları tamir edilecektir.
- İş bitiminde montaj atıkları temizlenecek hurdalar hurdaliğa taşınacaktır.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi