

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
21.09.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ASANSÖR ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	8' LİK ASANSÖR HALATI	850 METRE	
2	400 MM AĞIRLIK TAŞIYICI KASNAK	50 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 30/09/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

GEVHER NESİBE HASTANESİ D ASANSÖRÜ AĞIRLIK KASNAĞI ŞARTNAMESİ


KASNAK ÇAPI	400MM
KANAL SAYISI	8 ADET
HALAT ÇAPI	8MM
HALAT MERKEZİ	13 MM
GENİŞLİK	150MM
GÖBEK GENİŞLİK	124MM
GÖBEK DIŞ ÇAPI	180MM
RULMAN	4*6213ZZ
MİL ÇAP	65MM
STATİK YÜK (kg)	3000KĞ
AĞIRLIK	70KĞ

Yukarıda teknik özeliği yazılı olan 1 adet ağırlık kasnağı kullanılacaktır. 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk. Elektronik Müh.




8MM TAŞIYICI ASANSÖR ÇELİK HALAT ŞARTNAMESİ

Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Halat çapı 8 mm ve birim ağırlığı 27,3KG/100M dan az olmayacaktır. Ayrıca minimum kopma kuvveti 1570 N/mm^2 ,43,3kN 1770 N/mm^2 , 46,6kN min kopma kuvvetini sağlamalıdır.

. Halat ÖLÇÜLERİ YAKLAŞIK: 7*122=850 metredir

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk. Elektronik Müh.

