

T.C.  
**ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
09.11.2020

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	HEPAFİLTRE ( 610*610*78)	248 ADET	
2	HEPAFİLTRE ( 457*457*78)	134 ADET	
3	HEPAFİLTRE ( 305*305*78 )	89 ADET	
4	HEPAFİLTRE 610*915*78 )	6 ADET	
5	HEPAFİLTRE ( 250*762*150 )	2 ADET	
6	HEPAFİLTRE ( 457*610*78 )	2 ADET	
	<b>TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR</b>		
NOT	<b>TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR</b>		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	<b>NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR</b>		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 12/11/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

## HEPAFİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre kasası üzerinde sızdırmazlığı sağlayacak olan conta tek parçalı olmalı ekli olmamalıdır.
2. Tam sızdırmazlık için conta alüminyum filtre kasası içerisinde özel yapılmış bölüm içerisinde monte edilmiş olmalıdır.
3. Zamanla çatlama riski taşıdığından MDF kasalı hepa filtre yerine alüminyum kasalı hepa filtre olmalıdır.
4. Her bir filtre imalatı müteakip EN1822 standartlarına göre H13 sınıfına uygun olacak ayrı, ayrı tip testlerinden ve sodyum alevi ( NaCl) testlerinden geçirilerek özel takviyeli hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanmalıdır
5. H13 sınıfı filtreler sodyum alevi testine göre en az %99,95 veriminde olmalıdır
6. Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli cam elyaf kâğıttan olmalıdır.
7. Filtre kâğıdı kıvrım aralıkları özel tekstil ipleri ile ayrılmış ve dayanıklı elastik özel malzeme ile muhafazaya iyice yapılandırılmış olmalıdır.
8. Hefa filtreler nakliye ve montaj aşamasında çok kolay hasarlanarak ekonomik değerlerini yitirdiğinden tel kafes korumalı hepa filtre olmalıdır.
9. Hepafiltrelerin başlangıç basıncının nominal çalışmada 150 Pa'lı geçmemelidir.
10. Teslim alma esnasında gözle yapılan kontrollerde hasarlı olan filtreler teslim alınmayacaktır.
11. Filtrenin ana gövdesinde sabit bir şekilde ürün ve üretici bilgileri kuşkuya mahal vermeyecek şekilde bulunmalıdır.

### 1. Ürün Bilgileri:

- A. Filtre klâsı
- B. Filtre ürün lot notu
- C. Filtre ürün seri nosu

### 2. Üretici Bilgileri:

- A. Üretici unvanı ve adı
  - B. İthalatçı, satıcı, yüklenici firma adı ve unvanı
  - C. Üretici firma adres ve iletişim bilgileri
3. Her filtre ayrı, ayrı ambalajlı olmalı, iç ambalaj hava ve nem geçirmez, dış ambalaj mukavemetli olmalı ürün ve üretici bilgileri dış ambalajda da bulunmalıdır.

Annet YILDIRIZ  
Makine Mühendisi