

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
08.02.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DALGIÇ DRENAJ POMPASI (AYNIYAT DEPO ÖNÜ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 17/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

08.02.2022

DALGIÇ DRENAJ POMPALARI ŞARTNAMESİ

Pompa üniteleri çalışma noktasında ve minimum-maksimum basma yükseklikleri arasındaki çalışma sahasında kavitasyonsuz, titreşimsiz ve muntazam şekilde devamlı olarak çalışacaktır.

Pompanın koruma yalıtım sınıfı IP68/F olacaktır. 230 volt 50 HZ kendinden flatörlü tipte olmalıdır.

Pompa motor nominal gücü 1.1 KW ve basma kapasitesi 8 mss için yaklaşık 15 m³/h ve üzeri olmalıdır.

Pompa çıkış ağzı 1 1/2" olmalıdır. Hortum bağlantısı için gerekli hortum rekoru, hortum kelepçesi pompa ile birlikte teslim edilmelidir.

Pompa gövdesi dökme demir malzemeden olacak, Pompanın dönen parçaları statik ve dinamik olarak dengelenecektir.

Pompanın hidrolik kısmında suyla temas eden parçaları, aşınmaya dayanıklı malzeme ile kaplı olacaktır.

Pompa üzerinde teknik özellikleri gösteren etiket bulunacaktır.

Pompa çarkı aşınma mukavemetlerinin yüksek olması amacıyla paslanmaz çelik AISI 304 malzemeden imal edilmiş olacaktır. Pompanın çark tipi vortex olacaktır.

Pompa sızdırmazlık sağlanması amacı ile mekanik keçe ile teçhiz edilmiş olacak bu keçelerin malzemeleri aşınmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Dalgıç pompanın elektrik motoru pompa ile birlikte imal ve pompaya akuple edilmiş olacaktır.

Motor kablolarının irtibat şekli sargılarına su girmesine imkan vermeyecek şekilde özel olarak imal edilmiş olacak, klemens tertibatı motorun üst kısmında ayrı bir hücre içinde halledilecek ve hücreler arasında geçirimsizlik sağlanmış olacaktır.

Pompa çıkış çaplarına uygun 20m kaliteli hortumu ile birlikte temin edilecektir.

Mehmet ESKİTAŞ
Afet Acil Birim Sorumlusu

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi