

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
01.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KLİMA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TORBA – KASET – MİNİPLATE FİLTRE ALIMI (KANKA HASTANESİ)		
	MALZEME LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **16/03/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	150.13.01.04.02.01.001				592*592*50 MM G4 KASET FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	54 ADET	
2	150.13.01.04.02.01.001				287*592*50 MM G4 KASET FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	25 ADET	
3	150.13.01.04.02.01.001				490*592*50 MM G4 KASET FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	56 ADET	
4	150.13.01.04.02.01.001				287*490*50 MM G4 KASET FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	9 ADET	
5	150.13.01.04.02.01.001				490*490*50 MM G4 KASET FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	6 ADET	
6	150.13.01.04.03.01.001				592*592*380 MM F5 TORBA FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	99 ADET	
7	150.13.01.04.03.01.001				287*592*380 MM F5 TORBA FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	63 ADET	
8	150.13.01.04.03.01.001				490*592*380 MM F5 TORBA FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	129 ADET	
9	150.13.01.04.03.01.001				287*490*380 MM F5 TORBA FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	126 ADET	
10	150.13.01.04.01.01.002				592*592*292 MM MİNIPLATE FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	56 ADET	
11	150.13.01.04.01.01.002				490*592*292 MM MİNIPLATE FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	18 ADET	
12	150.13.01.04.01.01.002				287*592*292 MM MİNIPLATE FİLTRE	ÇOCUK (KANKA) HASTANESİ	14 ADET	

Depo Memuru :
Mevcutdu : Var () Yok ()

Sonuç:

İhale Doğrudan Üst
Temi

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	MİNİPLATE FİLTRE TALEPTE BELİRTİLEN ÖLÇÜ VE MİKTARLARDA	Compact V filtrelerin filtre Kasaları sert plastik veya PVC olmalıdır. Compact V filtrelerin pileleri cam lifli yüksek verimli kâğıt olmalıdır. Compact V filtrelerin sınıfları ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır. Compact V filtre verimlilikleri F9 için %90-95 olmalıdır. Compact V filtrenin sıcaklık dayanımı 80 °C ve üzeri olmalıdır. Compact V filtrelerin teknik etiketleri ve değerleri yazılı olmalıdır. Compact V filtreler TÜV veya TÜRKAK AKREDİTE onay belgesi dosyada sunulmalıdır. Compact V Filtreler F9 için EN 779 standardına uygun ispat belgesi olan EUROVENT sertifikalı olmalıdır.
2	TORBA FİLTRE TALEPTE BELİRTİLEN ÖLÇÜ VE MİKTARLARDA	Torba filtreler standartlara uygun olmalıdır. Torba filtre kasaları galvaniz sac olmalıdır. Torba filtre verim ve boyutları kurumca belirlenen boyutta olmalıdır. Torba filtre cepleri ULTRASONİK kaynaklı olmalıdır. Torba filtrelerin etiketlerinde teknik özellik ve boyutları yazılmalıdır. Torba filtrelerin belgeli TÜV veya TÜRKAK AKREDİTE onay belgeli olmalı ve dosyada sunulmalıdır. Torba filtreler (F5-F6-F7) EN 799 standardına uygun ispat belgesi olan EUROVENT sertifikalı olmalıdır. Torba filtreler ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır. Torba filtreler sentetik materyallerden imal torbalardan meydana gelmiş, ayrıca cepleri de sentetik materyalden çok kademeli filtre bezi kullanılmış olarak imal edilmiş olmalıdır. Torba filtre cep yüzeyi sızdırmaz dikişlerle hava kanallarına ayrılmış, galvaniz sac çerçevesi korozyona dayanıklı, yüksek verimli ve patlamaya dayanıklı olmalıdır.
3	G4 KASET FİLTRE TALEPTE BELİRTİLEN ÖLÇÜ VE MİKTARLARDA	Kaset filtreler (F5-F6-F7) EN 799 standardına uygun ispat belgesi olmalıdır. Kaset filtrelerin, kasaları mukavemetli yüksek galvanizli sac ana çatıdan oluşmalıdır. Filtre malzemesi sentetik elyaf olmalıdır. Sentetik elyaf neme dayanıklı olmalıdır. Çalışma basıncı 35 Pa -2 0 0 0 Pa olmalıdır. Kaset filtrenin koruma telli zikzak olmalıdır.

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE veya CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

Mehmet Orhan DİRİM
Makine Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı