

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
18.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BUZDOLABI KOMPRESÖR (EKOVA MOTOR) VE MUHTELİF MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 30/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Sıra No	Depo MalzemeKod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın Veya Hizmetin Cinsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	150.13.01.04.07.01.001	✓			BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
2	150.13.01.04.07.01.001	✓			BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
3	150.13.01.04.07.01.001	✓			BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
4	150.13.01.04.07.01.001	✓			BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
5	150.13.01.04.07.01.001	✓			BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
6	150.13.01.04.11.01.001	✓			BUZDOLABI DRAYER	HASTANELER GENELİ	20 ADET	
7	150.13.01.04.11.01.001	✓			BUZDOLABI DRAYER	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
8	150.13.01.04.11.01.001	✓			BUZDOLABI DRAYER	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
9	150.13.01.09.03.01.011	✓			BUZDOLABI SERVİS SİBOBU	HASTANELER GENELİ	50 ADET	
10	150.13.02.05.09.01.001	✓			BUZDOLABI SİLİNDİRİK FAN MOTORU	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
11	150.13.01.04.12.01.001	✓			BUZDOLABI TERMOSTAT	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
12	150.13.01.04.12.01.001	✓			BUZDOLABI TERMOSTAT	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
13	150.13.01.04.09.01.001	✓			R600 SOĞUTUCU GAZ	HASTANELER GENELİ	5 KG	
14	150.13.01.04.09.01.001	✓			R134 SOĞUTUCU GAZ	HASTANELER GENELİ	27,2 KG	
15	150.13.01.04.12.01.001	✓			DİJİTAL TERMOSTAT (DİXEL XR60CX)	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
16	150.13.01.04.12.01.001	✓			DİJİTAL TERMOSTAT (DİXEL XLE130-170)	HASTANELER GENELİ	1 ADET	
17	150.13.01.09.03.01.001	✓			BUZDOLABI KAPI KOLU SOL	HASTANELER GENELİ	15 ADET	
18	150.13.01.09.03.01.001	✓			BUZDOLABI KAPI KOLU SAĞ	HASTANELER GENELİ	15 ADET	

Dana Marmara

TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA (SOĞUTMA) ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi ¼ HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r134 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
2	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi ¼ HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r600 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
3	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi 1/8 HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r134 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
4	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi 1/8 HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r600 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
5	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi 1/5 HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r134 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
6	BUZDOLABI DRAYER	Drayer 13,5 gr olacaktır.
7	BUZDOLABI DRAYER	Drayer 20 gr olacaktır.
8	BUZDOLABI DRAYER	Drayer 50 gr olacaktır.
9	BUZDOLABI SERVİS SİBOBU	Bakır malzemeden imal 7,5 cm uzunluğunda ve 0,7 mm et kalınlığı olacaktır.
10	BUZDOLABI SİLİNDİRİK FAN MOTORU	Radyan Fan Motoru, Buzdolabı Rulo Fan, Rulo Fan Kanat Ebadı 60×180 mm. Metal kanat pervane. Buzdolabı Fırın ve Hava Perdesi Sistemlerimde Kullanılır Rulo Fan olacaktır.
11	BUZDOLABI TERMOSTAT	Buzdolabında kullanılacak kısa kuyruk, üç uçlu, K56 uyumlu olacaktır.
12	BUZDOLABI TERMOSTAT	Buzdolabında kullanılacak kısa kuyruk, üç uçlu, K57 uyumlu olacaktır.
13	R600 SOĞUTUCU GAZ	R600A Buzdolabı Gazı - Mini Buzdolabı, Ev tipi buzdolapları ve Minibar buzdolaplarında gaz olarak kullanılmalıdır. R600A buzdolabı gazının ağırlığı 400 ila 1000 gr. aralığında olmalıdır.
14	R134 SOĞUTUCU GAZ	Uygulanan basınç altında sıvılaşabilmeli ya da buharlaşabilmelidir. Düşüş güçlerde çalışabilmelidir. Buharlaşma sıcaklığı yüksek olmalıdır. Kimyasal olarak ayrışmamalı ya da yanmamalı, zehirli olmaması ve metallerle reaksiyona girmemesi gerekmektedir. Bir Tüp 13.62 KG olmalıdır.
15	DİJİTAL TERMOSTAT (DİXEL XR60CX)	32x74 mm ölçülerinde, orta ve düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılan soğutma üniteleri için dizayn edilmiş mikroprosesör kontrollü bir kontrol cihazıdır. Cihaz üç röle içerir ve bunlarla kompresör, fan ve defrost(elektrikli veya sıcak gaz ile) kontrol edilir. Cihazda 2 NTC veya PTC girişi bulunmaktadır. Bunlardan biri sıcaklık kontrolü, biri evaporatore defrostu sonlandırmak için, bir diğeri de Hot-Key terminaline opsiyonel olarak takılabilir ve kondanser sıcaklık alarmını veya herhangi bir mahalın sıcaklığının tespitinde kullanılabilir. Bir başka opsiyon da cihazın dijital girişine dördüncü bir sensörün yerleştirilebilmesidir. Cihaz, özel parametrelerle, klavye ile kolay bir şekilde tam olarak yapılandırılabilir.
16	DİJİTAL TERMOSTAT (DİXEL XLE130-170)	210x230 mm formatında, orta ve düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılan soğutma üniteleri için dizayn edilmiş mikroprosesör kontrollü bir kontrol cihazıdır. Kompresör, defrost (elektrikli veya sıcak gazlı), evaporatör fanı, ısı, alarm kontrolü için ve yardımcı (aux) çıkış olmak üzere altı adet röle çıkışına haizdir. Cihazda ayrıca sıcaklık kontrolü, defrost sonu / fan kontrolü için ve opsiyonel gösterge olmak üzere üç adet NTC veya PTC sensör girişi ve biri kapı anahtarı diğeri parametre ile ayarlanabilir olmak üzere iki adet dijital giriş bulunmaktadır. Enerji tasarrufu amacıyla iki farklı Set değeri ayarı ile "Gündüz ve Gece" fonksiyonu mevcuttur.
17	BUZDOLABI KAPI KOLU SOL	Arçelik mini buzdolapları ile uyumlu olmalıdır. (Flap Tutamağı)
18	BUZDOLABI KAPI KOLU SAĞ	Arçelik mini buzdolapları ile uyumlu olmalıdır. (Flap Tutamağı)

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ürünler TSE veya CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

Ertuğrul TÜRKMEN
Elektrik Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı