

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
22.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi MARANGOZHANE ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EL FREZE	1 Adet	
2	ŞARJLI MATKAP	4 Adet	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : MARANGOZHANE (Osman ALICI)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20089		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **11/04/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

08.03.2022

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kömürsüz motor 18 V 2Ah Li-on bataryalı olmalıdır.
2. Elektronik hız ayarı 0-600/0-2000 dev/dak Kapasite de olmalıdır.
3. 2 vites maksimum tork. 60 Nm olmalıdır.
4. Çerçevesiz motor, entegre led lamba kauçuk kaplı sap ve tetik özelliklerine sahip olmalıdır.
5. 30 Dak. Akü şarj süresi, çift akü ve kemere takma kancası olacaktır.
6. Max ağırlık 1.7 kg olmalıdır.
7. Hızlı ve kolay uç değiştirmek için metal ön kovanlı anahtarsız 13 mm mandrenli olmalıdır.

EL PLANYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 18.0 V/5.0 Ah Li-Ion bataryalı olmalıdır.
2. Yüksüz hızı 17000 dev/dak hıza sahip olmalıdır.
3. Max derinlik 2 mm olmalıdır.
4. Lamba derinliği 9 mm olmalıdır.
5. Planya genişliği 82 mm olmalıdır.
6. Taşıma çantalı, çift akü ve toz toplama torbalı olmalıdır.
7. 3 adet/takım yedek bıçağı olmalıdır.

Osman ALICI
Marangozhane Atl. Sorumlusu

