

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ

22.04.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DEĞİŞKEN HAVA DEBİ CİHAZI (VAV)TEMİN VE MONTAJI (ACİL AMELİYATHANE)	1 ADET	
2	KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI TEMİN VE MONTAJI (GÖZ AMELİYATHANE) DN355 (2*3 KW)	1 ADET	
3	KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI TEMİN VE MONTAJI BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM 30*30 (2*2 KW)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 11.05.22 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

28.03.2022

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ÖZELLİKLER:

Hastaneler genelinde Hijyenik alanlara (Ameliyathaneler, Yoğun Bakımlar ve KİT Üniteleri) hitap eden Hijyenik klima sistemine ait arızalı saha ekipmanlarının değişimi için aşağıda belirtilen özellikte ve sayıda malzemelere ihtiyaç vardır. İstenen yedek parçaların montajı temini gerçekleştiren yüklenici tarafından yapılacaktır.

DEĞİŞKEN HAVA DEBİ CİHAZI: (VAV)

Değişken debi kontrol cihazları değişken debili sistemlerde, sistemin üfleme veya emiş tarafında kullanılabilen, basınçtan bağımsız olarak istenilen hava debisinin kontrolünü sağlayan cihazlardır. **Acil Ameliyathanesine** ait mevcut arızalı cihaz demontajı yapılacak aşağıdaki özellikleri sağlayan cihaz montajlanacak ve gerekli sızdırmazlık sağlanacaktır. Montaj için gerekli tüm yardımcı malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Değişken debi kontrol cihazları için istenilen ortak özellikler aşağıdaki gibi olacaktır;

- 1) Cihazlar, min 20 Pa max. 1000 Pa fark basınçları altında çalışabilecektir.
- 2) Cihaz kasası ve damper kanadı galvaniz, damper contası TPE plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 3) Cihazlar, kontrol damperi ve motoru, fark basınç sensörü, basınç transmitteri ve debi kontrolöründen meydana gelecektir.
- 4) Tüm cihazlar fabrikada aerodinamik olarak test edilmiş olacaktır. Minimum ve maksimum debi değerleri cihaz üzerindeki potansiyometrelerden sahada kolayca ayarlanabilir olacaktır.
- 5) Debi akış aralığı için nominal debi ile minimum debi arasındaki oran 10:1'e çıkabilecektir.
- 6) Cihazlar istenildiğinde tamamen kapalı (shut-off) pozisyona geçebilecektir.
- 7) Damper servomotoru, elektronik basınç transmitteri ile tek parça kompakt olacaktır.
- 8) Çalışma sıcaklık aralığı 10-50°C arasında olacaktır.
- 9) Cihazlar hem emişte hem de üflemede kullanılabilecektir.
- 10) Cihazlar yatay veya dikey olarak monte edilebilecektir.

MAHAL	VAV NO	ÜFLEME / EMİŞ	ÇAPI	V nom	V min	V max	TAM veya DEFAULT DEBİ	YARI DEBİ	REFtam / default	REFyari
Acil Ameliyathane 14	VAV 17	Ü	355mm	3000	1001	3000	2400	1200	76	28

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DN355 (2x3 KW) :

Gevher Nesibe Hastanesi **Göz Ameliyathanesi** kanal tipi elektrikli ısıtıcı demonte edilecek yeni temin edilen kanal tipi elektrikli ısıtıcı ø355 (2x3 kw) montajlanacaktır. Montaj için gerekli tüm yardımcı malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Farklı sıcaklık şartlarını arzu edilen mahallerde, gereken sıcaklık konfor şartını sağlayabilmek amacı ile oransal kontrollü, akkor hale gelmeyen elektrikli ısıtıcısı olan, yüksek sıcaklık termostatlı ve paslanmazdan mamul kanal tipi elektrikli ısıtıcıdır.

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI 30x30 CM (2x2 KW) :

Gevher Nesibe Hastanesi **Beyin Cerrahi Yoğun Bakım İzolasyon Odası** kanal tipi elektrikli ısıtıcı demonte edilecek yeni temin edilen kanal tipi elektrikli ısıtıcı 30x30 (2x2 kw) montajlanacaktır. Montaj için gerekli tüm yardımcı malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Farklı sıcaklık şartlarını arzu edilen mahallerde, gereken sıcaklık konfor şartını sağlayabilmek amacı ile oransal kontrollü, akkor hale gelmeyen elektrikli ısıtıcısı olan, yüksek sıcaklık termostatlı ve paslanmazdan mamul kanal tipi elektrikli ısıtıcıdır.