

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
09.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KLİMA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KUYU POMPASI MOTORU	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **22/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

23.05.2022

TEKNİK ŞARTNAME

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi **bünyesinde bulunan** Hijyenik alanların havalandırmasını sağlayan Hijyenik Klima Santrallerine soğutma suyunu sağlayan Su Soğutmalı Soğutma Grupları iki adet kuyu pompasından biri arızalanmıştır. Pompanın motoru yetkili servisin (Temsu Mühendislik) belirttiği üzere motor sargılarının sağlıklı bir AC gerilim ile eslenmediği, Alçak/Yüksek dalgalanmalara maruz kaldığı bu sebeple izolasyon zayıflaması nedeniyle sargıların yanması ile sonuçlanmıştır.

Kuyu pompası motoru özellikleri;

- 55YU21E2814 Seri numaralı 8" 75 Hp (55 KW) 400 volt 50 Hz 105 A 2905 RPM etiket değerine sahip dalgıç motor.

Yukarıda özellikleri belirtilen motorun yenisinin temin edilmesi ve montajının yapılması gerekmektedir.

Kuyuda bulunan boruların Demontaj/Montaj işi bu işin kapsamındadır. Ayrıca motor için kuyuda bulunan kabloların Demontaj/Montaj işi de bu işin kapsamındadır. Demontaj/Montaj işinde kullanılacak vinç ve aletler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Demontaj/Montaj işinin zamanlaması ile ilgili hastane idaresi ile görüşülerek planlama yapılacaktır. İlgili alanda güvenlik tedbirleri alınmadan işe başlanmayacaktır.

Kuyu montaj işi tamamlandıktan sonra çalıştırılacak ve kurulum amacını sağladığı tespit edildikten sonra Muayene İşlemlerine başlanacaktır. Muayene İşleri tamamlandıktan sonra işin faturası kesilecektir.

Mehmet Orhan DİRİM
Makine Teknikeri

Mustafa Memiş
Hastane Müdür Yardımcısı

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi