

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
23.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KLİMA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	592*592*635 F5 TORBA FİLTRE	24 ADET	
2	440*592*635 F5 TORBA FİLTRE	8 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **30/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

I.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	TORBA FİLTRE 592*592*635	Torba filtreler standartlara uygun olmalıdır. Torba filtre kasaları galvaniz sac olmalıdır. Torba filtre verim ve boyutları kurumca belirlenen boyutta olmalıdır. Torba filtre cepleri ULTRASONİK kaynaklı olmalıdır. Torba filtrelerin etiketlerinde teknik özellik ve boyutları yazılmalıdır. Torba filtrelerin belgeli TÜV ve TÜRKAK AKREDİTE onay belgeli olmalı ve dosyada sunulmalıdır. Torba filtreler (F5-F6-F7) EN 799 standardına uygun ispat belgesi olan EUROVENT sertifikalı olmalıdır. Torba filtreler ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır. Torba filtreler sentetik materyallerden imal torbalardan meydana gelmiş, ayrıca ceplerinde sentetik materyalden çok kademeli filtre bezi kullanılmış olarak imal edilmiş olmalıdır. Torba filtre cep yüzeyi sızdırmaz dikişlerle hava kanallarına ayrılmış, galvaniz sac çerçevesi korozyona dayanıklı, yüksek verimli ve patlamaya dayanıklı olmalıdır. Torba filtreler yaklaşık %90 nem ve üzeri bağıl nem, 80 c ve üzeri sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
2	TORBA FİLTRE 440*592*635	Torba filtreler standartlara uygun olmalıdır. Torba filtre kasaları galvaniz sac olmalıdır. Torba filtre verim ve boyutları kurumca belirlenen boyutta olmalıdır. Torba filtre cepleri ULTRASONİK kaynaklı olmalıdır. Torba filtrelerin etiketlerinde teknik özellik ve boyutları yazılmalıdır. Torba filtrelerin belgeli TÜV ve TÜRKAK AKREDİTE onay belgeli olmalı ve dosyada sunulmalıdır. Torba filtreler (F5-F6-F7) EN 799 standardına uygun ispat belgesi olan EUROVENT sertifikalı olmalıdır. Torba filtreler ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır. Torba filtreler sentetik materyallerden imal torbalardan meydana gelmiş, ayrıca ceplerinde sentetik materyalden çok kademeli filtre bezi kullanılmış olarak imal edilmiş olmalıdır. Torba filtre cep yüzeyi sızdırmaz dikişlerle hava kanallarına ayrılmış, galvaniz sac çerçevesi korozyona dayanıklı, yüksek verimli ve patlamaya dayanıklı olmalıdır. Torba filtreler yaklaşık %90 nem ve üzeri bağıl nem, 80 c ve üzeri sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

Mehmet Orhan DİRİM
Makine Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı