

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
10.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KLİMA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	GENLEŞME DEPOSU DİYAFRAMI TEMİN ve MONTAJI (ISITMA VE SOĞUTMA HATLARI İÇİN)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **24/08/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

03.08.2022

TEKNİK ŞARTNAME

Genel İstekler:

Hastaneler genelinde ısıtma ve soğutma hatlarında kullanılan değişik ebat ve hacimde farklı markalarda **Kapalı Genleşme Depolarının Diyaframları** uzun süre kullanım nedeniyle çürümüştür. Genleşme Depoları;

- Gevher Nesibe Hastanesi EFG Eşanjörü Fan-Coil Soğutma hattı **WENTA marka 1000 LT** 2 adet
- Gevher Nesibe Hastanesi EFG Eşanjörü Kuyu hattı **WENTA marka 1000 LT** 1 adet
- Onkoloji Hastanesi Eşanjörü Isıtma hattı **WATES marka 750 LT** 1 adet
- Çocuk Hastanesi Eşanjörü Isıtma - Soğutma hattı **Wilo marka 750 LT** 2 adet
- Gevher Nesibe Hastanesi EFG Eşanjörü Dâhiliye YB. ısıtma hattı **WAB (DCD) marka 1000 LT** 1 adet
- Gevher Nesibe Hastanesi ABC Eşanjörü Isıtma hattı (Sağ) **APT marka 1000 LT** 2 adet

Yukarıda listesi ve özellikleri belirtilen çelikten kapalı, diyaframlı genleşme depolarının diyaframları isteklilerce yerinde kontrol edilecek akabinde belirlenen şartlara göre fiyat verilecektir. Verilen fiyatlar işçilik dâhil adet fiyatı olacaktır. İş bitiminde yüklenici çalışma koşullarına göre gaz takviyesi yaparak çalışır vaziyette teslim edecektir. Bu aşamadan sonra Muayene işlemleri yapılarak işin kabulü gerçekleştirilecektir.

Diyaframın Teknik Özellikleri:

En az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) olacaktır.

Diyaframın hasarlı olması halinde herhangi bir ücret ödemeden yenisi ile değiştirilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

Not: 1- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. Kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. İşletme Basıncı 10 Atmosfer dir.

Mehmet Orhan DİRİM
Makine Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi