

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10.08.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **Klima** : ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KAUÇUK İZOLASYON FLEX – HIZLI YAPIŞTIRICI - MANOMETRE ÇEŞİTLİ ELEKTRİK MALZEMESİ		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : Klima Atölyesi (Ahmet Yıldız)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20093		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **25/08/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	150.12.03.06.03.01.013				13 MM 1 ¼ KAUÇUK İZOLASYON FLEX	HASTANELER GENELİ	40 METRE	
2	150.12.03.06.03.01.013				13 MM ¼ KAUÇUK İZOLASYON FLEX	HASTANELER GENELİ	20 METRE	
3	150.01.05.03.05.01.001	?			PVC İZOLASYON BANDI 50MM*25M	HASTANELER GENELİ	100 ADET	
4	150.01.05.03.05.01.001	?			TAKVİYELİ ALÜMİNYUM FOLYO BANT 72MM*25M	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
5	150.01.05.03.01.02.001				ELEKTRİKÇİ BANDI	HASTANELER GENELİ	20 ADET	
6	150.01.05.03.03.04.001				TEFLON BANT	HASTANELER GENELİ	20 ADET	
7	150.12.02.02.01.05.001				HIZLI YAPIŞTIRICI 200 ML+50 GR	HASTANELER GENELİ	3 ADET	
8	150.12.03.06.02.01.001				ANTİBAKTERİYEL ŞEFFAF SİLİKON 280 GR	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
9	150.12.02.01.02.01.007				MERCİMEK BAŞLI AKILLI VİDA 3,9*16	HASTANELER GENELİ	500 ADET	
10	150.12.02.01.02.01.007				MERCİMEK BAŞLI AKILLI VİDA 4,8*19	HASTANELER GENELİ	300 ADET	
11	150.13.05.02.18.01.001				HAVA PÜRJÖRÜ (OTOMATİK HAVA TAHLİYE) 10 ÇU-110 °C ½	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
12	150.13.99.07.01.01.001				MANOMETRE Ø100 ½ 0/10 BAR	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
13	150.13.99.07.01.01.001				MANOMETRE Ø 63 ¼ 0/6 BAR	HASTANELER GENELİ	5 ADET	
14					TERMOMETRE Ø100 ½ 0-120 °C ARKA BAĞLANTILI	HASTANELER GENELİ	4 ADET	
15	150.13.99.07.01.01.036				TERMOMETRE Ø100 ½ 0-120 °C ALT BAĞLANTILI	HASTANELER GENELİ	4 ADET	
16					TERMOMETRE Ø100 ½ -30 / +60 °C ALT BAĞLANTILI	HASTANELER GENELİ	8 ADET	
17	150.13.01.04.12.01.001				2 BORULU FANCOİL İÇİN ODA TERMOSTATI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET	
18	150.13.01.04.12.01.001				4 BORULU FANCOİL İÇİN ODA TERMOSTATI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET	
19	150.13.02.05.09.01.001				FANCOİL FAN MOTORU 230V-50HZ 0,36A 80W 930 MİN	HASTANELER GENELİ	30 ADET	

Depo Memuru :

Sonuç:

İhale

Doğrudan
Temin

Üst
Kurul

01.08.2022

TEKNİK ŞARTNAME

1-) (1/2") Ø 22,T=13 MM.KAUÇUK KÖPÜĞÜ PREFABRİK BORU İZOLASYON MALZEMESİ:

2-) (3/4") Ø 28,T=13 MM.KAUÇUK KÖPÜĞÜ PREFABRİK BORU İZOLASYON MALZEMESİ :

TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0°de ? 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) ? 7.000, yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi.

3-) PVC İZOLASYON BANDI:

TSE standardına göre üretilmiş, 50 mm eninde ve 25 m uzunluğunda kauçuk boru izole tesisatlarında kullanılacak özellikte olmalıdır.

4-) TAKVİYELİ ALÜMİNYUM FOLYO BANT:

Hava sızdırmazlığı ve dekoratif amaçlı kullanılmak üzere üretilmiş, 72 mm eninde ve 25 m uzunluğunda takviyeli bant temini.

5-) ELEKTİRİKÇİ BANDI:

Elektrik tesisatlarında izolasyon sağlama amaçlı üretilmiş bandın temini.

6-) TEFLON BANT:

Sıcak ve soğuksu tesisatlarında su sızdırmazlığı sağlayacaktır.

7-) HIZLI YAPIŞTIRICI:

Mekanik tesisat sistemlerinde kırılan ya da deforme olan yedek parçaların tamirinde kullanılacak yapıştırıcı özelliği olan 200 ml 50 gr malzeme.

8-) ANTİBAKTERİYEL ŞEFFAF SİLİKON:

Bir tüpün ağırlığı 280 gr ve antibakteriyel özellikte olacaktır.

9-) MERCİMEK BAŞLI VİDA:

Vidalar 3.9*16 ölçülerinde olacaktır.

10-) MERCİMEK BAŞLI VİDA:

Vidalar 4.8*19 ölçülerinde olacaktır.

11-) HAVA PURJÖRÜ (OTOMATİK HAVA TAHLİYE CİHAZI):

Otomatik hava atma cihazı (su için)Ø 15 mm, 1/2". Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihaz.

12-) MANOMETRE Ø100, 1/2", 10 BAR:

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 97/23/EC Basıncılı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yukarıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini.

13-) MANOMETRE Ø63, 1/2", 6 BAR:

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 97/23/EC Basıncılı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yukarıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini.

14-) TERMOMETRE Ø100, 1/2", 120 °C BÖLÜNTÜLÜ ARKADAN GİRİŞLİ:

Yukarıda belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini.

15-) TERMOMETRE Ø100, 1/2", 120 °C BÖLÜNTÜLÜ ALTTAN GİRİŞLİ:


Yukarıda belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini.

16-) TERMOMETRE Ø100, 1/2", -30/+60 °C BÖLÜNTÜLÜ ALTTAN GİRİŞLİ:

Yukarıda belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini.

17-) FAN COİL TERMOSTADI (İKİ BORULU) :

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coil'in asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran veya otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, (TKÇY) kontaklı motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A



sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dâhil işyerinde temini,

18-) FAN COİL TERMOSTADI (DÖRT BORULU) :

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coil'in asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran veya otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, (TKÇY) kontaklı motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dâhil işyerinde temini,

19-) FAN-COİL FAN MOTORU:

Fan alüminyum sık kanatlı rotordan oluşmalıdır. Çift emişli galvanizli saçtan mamul fan salyangozu ve elektrik motoru da galvanizli saçtan mamul bir fan tavasına monte edilmiş olmalıdır. Fan statik ve dinamik olarak dengelenmiş olup elektrik motoruna direkt akuple olmalıdır. Fan motoru 6 hızlı olup herhangi üçünü kullanarak istenen debide hava akışı sağlanabilmelidir. Fan motorunda kendinden otomatik resetli termik koruma olup IP44 sınıfına dahil olmalıdır. Fancoil cihazının bağlanacağı elektrik akımı 230V 50Hz olacaktır. Cihaz orta devirde max. 45 dB(A) ses seviyesine sahip olmalıdır.

Mehmet Orhan DİRİM
Makine Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi