

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
27/09/2024

SAYI: B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ (KALP HASTANESİ)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	LAMİNAZATÖR TADİLATI YAPILMASI (YAKLAŞIK 120X120)	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek		
	** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 09/10/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

19.09.2024

TEKNİK ŞARTNAME


LAMİNARİZATÖR (YAKLAŞIK 120x120 2 PARÇA)

Mevcut Laminarizatör, yerine aşağıda özellikleri verilen tekstil malzemesinden imal edilen yeni tülün imalatının yapılması işidir.

Laminarizatör, laminar air flow ünitesinin standartlara uygun hızda, homojen dikey hava üflemesini sağlayan, özel üretim tekstil malzemesinden imal edilen, transparan perde görünümü ekipmandır.

DIN 1964/4' e göre ameliyathane hacimlerine gönderilmesi gereken minimum hava miktarı 2400 m³/h tür. Laminarizatör özel üretim tekstilden imal edilir. Mevcut Alüminyum çerçeve üzerine gerildikten sonra sabitlenen laminarizatör plenum hücre içindeki yuvasına sabitlenir. Laminarizatörler iki parçalı olarak yapılan laminarizatörlerin orta birleşim yerlerinde yaklaşık 250 x 250 mm ebadında bir açıklık bulunmaktadır. Ameliyathane lambası için bırakılan bu boşluk montaj sonrasında yaklaşık 125 mm delik içeren contalı bir mevcut yaka ile kapatılmalıdır.

Laminarizatörler montaj kolaylığı açısından demonte olarak yerinde imal edilecek ve mevcut paslanmaz malzemeden plenum kutu içine montajı yapılacaktır. Laminar flow ünitelerinden çıkan dikey akımlı hava, ortam havasındaki kirleticileri uzaklaştıracak bununla birlikte dikey akım operasyon odasındaki anesteziyoloji alanında zararlı gaz konsantrasyonunu seyrelterek ortamdaki uzaklaştıracaktır.


İsmail ÇEVİK
Makine Teknikeri


Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi