

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
10.10.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


**Tacım DEMİRTAŞ**  
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EX- PROFF DOĞALGAZ / LPG DEDEKTÖR TEMİNİ ( BAŞHEKİMLİK ÇAY OCAĞI )	1 ADET	
2	EX- PROFF DOĞALGAZ / LPG DEDEKTÖR TEMİNİ (MERKEZ LABORATUVARI )	4 ADET	
	<b>TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.</b>		
	<b>Bilgi İçin :</b>		
	<b>Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085</b>		
	<b>**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.</b>		
	<b>***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.</b>		
	<b>**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.</b>		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETİMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç **31/10/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

## EX-PROFF DOĞALGAZ / LPG DEDEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İç ve Dış Zararlı Etkenlere Karşı Korunmalı Gaz Alarm cihazı Sanayi tipi mutfaklarda, kazan daireleri ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere havadaki patlayıcı gazları algılayabilen (doğalgaz ve LPG) bir cihaz olmalıdır.
- 2) Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda, cihaz sesli ve ışıklı uyarı sağlamalıdır.
- 3) Röle çıkışı ile alarm durumunda çalışması istenilen cihazlara bağlanabilmelidir.(solenoid valf,siren gibi).
- 4) Sensörü poliüretan ve sinter malzeme ile toza, suya, neme ve patlamaya karşı koruma altına alınmış olmalıdır.
- 5) Cihaz **CE belgeli** olmalıdır.
- 6) **TS EN 50194-1** Standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
- 7) Alarm durumunda **min. 85 db** ses verebilmelidir.
- 8) Cihazın ömrü **en az 5 yıl**, sensör ömrü **en az 2 yıl** olmalıdır.
- 9) Cihazın üzerinde üretim tarihi **ay/yıl** olacak şekilde yazılmış olmalı, cihazın teslimi sırasında en fazla **son üç ay** içerisinde üretildiğine dair bilgi yazılı olmalıdır.
- 10) Cihaz firma tarafından elden teslim etmesi istenecektir.
- 11) Teknik şartnamede belirtilen hususlara uymayan cihazlar teslim alınmayacaktır.
- 12) Teklif edilen cihazın katalogu fiyat teklifi ile birlikte verilecektir.



Mehmet ESKİTAŞ  
Acil-Afet Yönetim Birim Sorumlusu



Mustafa MEMİŞ  
Hastane Müdür Yardımcısı