





GEVHER NESİBE HASTANESİ  
SABİT MORG ÜNİTESİ PAKET TİP İÇ-DIŞ ÜNİTESİ TEMİNİ İŞİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

**GENEL İSTEKLER**

Gevher Nesibe Hastanesi Bodrum Katta bulunan Sabit Morg Ünitesinin Soğutucu Kompresörü ve Kondenser Ünitesi arızalıdır. Morg ünitesinin Evaporatör ünitesi de uzun süre kullanım ve çürüme nedeniyle yenilenmesi gerekmektedir. Aşağıda teknik özellikleri verilen ürünlere göre Morg iç-dış ünitesi paket halinde imal edilecek ve montaj için gereken tüm malzemeler istekli tarafından temin edilecek ve idareye teslim edilecektir (Montaj için gereken malzemelerin tespiti için istekliler yerinde keşif yapacaklardır).

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

ÇALIŞMA REJİMİ	(-5)(+10)
ELEKTRİK BESLEMESİ	380 V AC
KOMPRESÖR GÜCÜ	2HP
R 404 A	KOMPRESÖR SOĞUTUCU AKIŞKAN
HERMETİK KOMPRESÖR	KOMPRESÖR TİPİ
UYGULAMA	SOĞUK MUHAFAZA
KASITLEME	KAPALI KABİN POZİTİF SOĞUTMA GRUBU
SOĞUTUCU-SC1- KAPASİTESİ	5000-6000 WAT
2580 WAT	SOĞUTUCU -SC2-KAPASİTESİ
10-40 m3	SOĞUK ODA KAPASİTE m3
KONDANSER	KONDANSER 20 NR(DIŞ ÜNİTE)
AXİEL FAN	400 LÜK AKSİYEL
DEPO	GAZ DEPOSU
BASINÇ MÜŞÜR	ALÇAK YÜKSEK BASINÇ MÜŞÜRÜ
FAN MÜŞÜR	FAN KONTROL MÜŞÜRÜ
EVAPARATÖR	EVAPARATÖR (LAMEL ARALIĞI 8MM)
AXİEL FAN	350 LİK AXİEL FAN
VALF	EXPANSION VALF(DIŞ DENGE)
REZİSTANSLAR	DEFROST REZİSTANSLAR

**NOT:**


\*Yüklenici tarafından imalatı yapılacak olan malzemeler değerlendirilirken bu malzemelerin montajları için gerekli tüm montaj malzemeleri ile birlikte düşünülecektir.

\*İdare gerekli gördüğü takdirde yükleniciden malzemenin teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Bu deney ve testler için yüklenici herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Test sonuçları idarece kabul edilmeyen malzemeler imalatla kullanılmayacaktır.

\*Yüklenici işin tüm aşamalarında idare ile iletişim halinde olacak ve yapılan imalatın onayı alınmadan bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.

\*Yüklenici imalatla kullanacağı malzemelerin tamamı için projeye ve teknik şartnameye uygun en az 3 (üç) numuneyi idareye sunacak, sunulan numunelerden idarece seçimi yapılan malzemeler kullanılacaktır. Seçim yapılamaz ise yüklenici yeni numuneleri seçim için idareye sunacaktır. **Kontrollüğün uygun görmediği malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.**

\*Teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyat Kitabı ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir.

  
İsmail ÇEVİK  
Makine Teknikeri

  
Ahmet YILDIZ  
Makine Mühendisi