

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
30 /06/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi HASTANEMİZ KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KLOR DOZAJ POMPASI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN İNŞAAT ATÖLYESİ : AHMET YILDIZ		
	TEL : 0 207 66 66 DAHİLİ: 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 07/06/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



HASSAS KLOR DOZAJ POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Özellikler :

Dozaj pompaları, sıvı klor kimyasalının dozlanarak verilmesi gereken içme suyu hattında kullanılmak üzere tasarlanmış hassas dozajlama cihazlar olmalıdır.

- Mikro kontrolör teknolojisi ile hassas dozajlama, zaman ayarlama ve kullanıcı şifresi parametreleri olmalıdır.
- Sıvı seviye kontrolü olmalıdır.
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde olmalıdır.
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram olmalıdır.
- Seramik bilyeli olmalıdır.
- Basma ve emme aksesuarları ile birlikte 5L/7bar çalışma basıncına sahip olmalıdır.
- Ürün paketinde sıvı seviye sensörü' de dâhil olmalıdır.

Teknik Özellikler:

Besleme	AC 230V 50-60Hz DC 12V *
Emiş Hattı Max. Yükseklik	1,5mt
Basma Hattı Max. Mesafe	4 mt
Gövde	IP54
Çalışma Ortam Isısı	0-50°C
Kimyasal Isısı	0-45°C
Ağırlık	2,2 Kg

Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :

Kullanılan Parçalar	Hammaddeler
Rekorlar	PP-PVDF**
Pompa Gövdesi	pp
Emiş Takımı	EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye
Basma Takımı	EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye
Kafa Takımı	Zirkonyum Bilye
Diyafram	PTFE
Pompa Kafası	PP-PVDF**
O-Ringler	VİTON
Emme Borusu	PVC
Basma Borusu	PE
Hava Alma Borusu	PVC

1 Adet

A.Kadir ARAT
Elektrik Teknikeri

Mahmut İBİŞ
Isı Santralleri Sorumlusu