

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
06 /06/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi HASTANEMİZ ELEKTRİK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
6	2*15 W LEDLİ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	200 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN : BEKİR AKSOY		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20086		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 19/06/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

2X15W Ledli Acil Aydınlatma Armatürü

Teknik Şartname

- 1.) Acil aydınlatma armatürü elde taşınabilir hafif tasarıma sahip olmalıdır.
- 2.) Armatür üzerinde bulunan farlar 180 derece dönebilir nitelikli olmalıdır.
- 3.) Armatürde SMD power led kullanılmalıdır.
- 4.) Led ömrü 30.000 saatin altında olmamalıdır.
- 5.) Şebeke geriliminde meydana gelen aşırı düşük gerilimde devreye girmelidir.
- 6.) Armatür acil durumda 3-6 saat arasında ışık verebilmelidir.
- 7.) Yeşil ledli batarya doluluk ve şarj göstergesine sahip olmalıdır.
- 8.) Acil durum test butonu bulunmalıdır.
- 9.) Bakım gerektirmeyen kurşun asit aküye sahip olmalıdır.
- 10.) Akü aşırı şarj ve deşarj koruması bulunmalıdır.
- 11.) Sabit gerilimli akım korumalı şarj devresine sahip olmalıdır.
- 12.) Duvara montaj imkanına sahip olmalıdır.
- 13.) Armatürün acil durumda yanması için on-off anahtarına sahip olmalıdır.
- 14.) Armatürün gövdesi elektrostatik toz boyalı sac gövdeye sahip olmalıdır.
- 15.) Armatür TSE uygunluğu ve(TS EN 60598-1 standartlarına) sahip olmalıdır.
- 16.) CE uygunluk beyanı ve IEC sertifikasına sahip olmalıdır.
- 17.) Alçak gerilim yönetmenliği ve elektromanyetik uyumluluk yönetmenliğine uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.
- 18.) Arıza durumunda birebir değişim ve 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.
- 19.) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 72.maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmalıdır.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BENİ AKSOY
Elektrik Teknikeri
B42084

E.Ü. Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
Dilek YOLKAN
Elektrik Elektronik Mühendisi
Sicil No: 41016