

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
05 /07/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no	Miktarı	Birim fiyatı
1	ŞOFÖRLER ODASI 24 000 BTU DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA	1 ADET
	BİLGİ İÇİN KLİMA ATÖLYESİ : AHMET YILDIZ	
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 22428	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR	
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR	
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.	
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR	
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.	
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.	
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.	
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.	
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI	
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI	
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.	
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR	
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR	
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR	

NOT : Teklif mektuplarının en geç 16/07/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

19.06.2018

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

24.000 BTU/H İNVERTER DUVAR TİPİ KLİMAYA DAİR HUSUSLAR:

- Klimanın Soğutma kapasitesi, en az 24.000 BTU/h, Isıtma kapasitesi, en az 27.000 BTU/h olmalıdır.
- Klimanın Isıtma Çalışma Sıcaklık Aralığı, -20°C ile 24°C arasında, Soğutma Çalışma Sıcaklık Aralığı, -10°C ile 43°C arasında olmalıdır.
- Klimanın, cihazların üzerinde standart olarak bulunan filtre veya filtreler; 0,0001 mikrona kadar kirletici, kötü koku ve virüsler tutulabilmeli, alerjenleri ortamdaki uzaklaştırabilmelidir.
- Klimanın, cihazların üzerinde standart olarak bulunan filtre; *rejenere* edilerek tekrar temizlenmeli ve 5 yıla kadar kullanılabilmeli ve cihaz üzerinde küfe karşı *anti mold* filtre olmalıdır.
- Klimanın, cihazın üzerinde bakteri ve küf oluşmaması için kendi kendini temizleme özelliği olmalıdır.
- Klima iç ünite ses seviyesi, en fazla 46 dBA olmalı ve güç beslemesi, 220 Volt, enerji Sınıfı A olmalıdır.
- Klimanın dış ünite kondanseri, donmaya karşı önleyicili olmalıdır.
- Klimanın sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montaj mesafesi 10 metreye kadar ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
- Klimanın montaj ve devreye alınması, ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
- Klimanın hava yönlendirme kanatları, sağa/sola manüel, yukarı/aşağı otomatik olarak yönlendirme olmalı, buz eritme işlemi (Defrost) ikaz lambası olmalıdır.
- Klimanın, Isıtma/Soğutma yapmadan hava dolaşımı yapabilmeli, iç ünite fanı, en az 3 kademeli olmalıdır.
- Klimanın, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli uyku mod seçeneği olmalı, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli ekonomik mod seçeneği olmalı ve sessiz çalışabilmesi için sessiz mod seçeneği olmalıdır.
- Klimanın, istenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili işlevlerin ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır ve bu uzaktan kumanda zamanlayıcı özelliğe sahip olmalıdır.
- Klimanın, ısıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
- Klimanın, tekrar çalıştırmada gecikmeli başlama ile kompresör koruma tertibatı ve basınç dengeleme tertibatı olmalı, alçak akıma karşı koruması bulunmalıdır.
- Klimanın, sistem üzerinde kendi kendini teşhis (check-up) sistemi olmalı ve olası problemler uzaktan kumandadan okunabilmelidir.
- Klimanın, **elektrik akımı gidip geldiğinde tekrar devreye girme ve hafıza koruma fonksiyonu**, ortama göre ısı uyarı olmalıdır.
- Klimanın, soğutucu akışkanı çevreye zarar vermeyen R-410A gazı kullanılmalıdır.
- Klimanın, dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdaki etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.

- Klimanın, klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal katalog olmalıdır. Katalog olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Klima, minimum 10 (on) yıl süreyle yedek parça garantisi altında olmalıdır.
- Klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde çalıştırılarak teslim edilecektir.

KLİMA MONTAJI

- Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki tavana homojen hava değişimi sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekâna en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde şartnamede belirtilen esaslara göre takılmalıdır.
- İç dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
- Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır boru tesisatı, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya vs. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
- İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
- Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
- İç ve dış ünite montajları yapılmadan önce Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkililerine haber verilmeli ve montaj yerleri kesinleştirilmelidir.
- Bütün işlemler bittikten sonra cihaz devreye alınarak devreye alma formu hazırlanacak, servis yetkilisi ve Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkilisi tarafından imza altına alınacak ve buna müteakip fatura kabul edilecektir.

Ahmet YIL DİZ
Makine Mühendisi