

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
19/09/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM ELEKTRİK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM CİHAZI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN : BEKİR AKSOY		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ : 20086		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 26/09/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

04.09.2018

ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ekranı grafik ekranlı olmalıdır.
- Düşük empedans direnci $0,01 \Omega$ 1000Ω aralığında ölçüm yapılabilmelidir.
- İzolasyon direnci $10k \Omega$ 1000Ω aralığında ölçüm yapılabilmelidir.
- Hat empedansı ($L \Omega N / L$) $0,01 \Omega$ 1000Ω aralığında ölçüm yapılabilmelidir.
- Döngü empedansı $0,01 \Omega$ $10k \Omega$ aralığında ölçüm yapılabilmelidir.
- Kısa devre akımı $0,01 \Omega$ - $200kA$ aralığında ölçüm yapılabilmelidir.
- Ani kapatma süresi ani kapama akımı (ramp), kontak voltajı, otomatik test özelliği olmalıdır.
- Döner alan olacaktır.
- Voltajı frekans (True RMS) $1-550V$, $0-500$ Hz arasında ölçüm yapabilmelidir.
- Topraklama ölçüm direnci $0,01 \Omega$ - 2000Ω aralığında olmalıdır.
- Akım (True RMS) $0,1mA$ - $400A$ aralığında ölçüm yapabilmelidir.
- Işık şiddeti $0,01$ lüks - 200 klüks aralığında ölçüm yapabilmelidir.
- Ölçülen değer hafıza 1800 'e kadar ölçüm sonuçlarını kaydetme özelliğine sahip olmalıdır.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk.Elktro.Mühendisi

