

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
16/11/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – GAZ-VAKUM ATÖLYESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**ARGON TÜPÜ**) malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müdür Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM (GAZ-VAKUM ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	ARGON TÜPÜ (50 Litrelik) (Nükleer Tıp AD.)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (SEZAI YÜCEL)		
	TEL : (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 20092		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **26/11/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

24 /10 /2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Prof. Dr. Mustafa KULA
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../20....

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	215.99.02.06.01.01.003				ARGON TÜPÜ (50 Litrelik)	Adet	1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Depo Memuru : Zehra Cengiz
Mevcudu : Var () Yok ()

OLUR
...../...../20....

BAŞHEKİM

Uygundur
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sezal UCEL
Makine Teknikeri
1455
Doğrudan Temini Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

50 LİTRE KARBONDİOKSİT TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından alımı yapılacak 50 lt'lik çelik argon tüplere ait teknik şartnamedir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Bu teknik şartname kapsamındaki 50 lt çelik tüpler ISO 9809-1 AB Standartlarına uygun olacak 2010/35/EC Tip belgeli olacak.

2.2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde Mn çeliği olacaktır.

2.3. Tüpler konveks ve ayaklı olacaktır.

2.4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı, 50 lt'ler için 229 mm, boru et kalınlığı homojen ve standardında belirtilen değerlerde olacaktır.

2.5. Tüplerin, iç yüzeyleri çok iyi temizlenecek, pas, kir, tufal bulunmayacaktır.

2.6. Tüpler standardında belirtilen renkte boyanacaktır.

2.7. Tüplerin tamamı yeni tarihli kullanılmamış olacaktır.

2.8. Tüpler boyalı ve boş olarak teslim edilecektir.

2.9. Tüplerin işletme ve deney basınçları 230/345 bar olacaktır.

2.10. Tüp imalatçısı firma, 2010/35/EC Modül B+IS sertifikaları ile, tüpe ait Test Sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edecektir.

2.11. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve "p" markalı olacaktır.


Sezai YÜCEL
Makine Teknikeri