

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
15/01/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım – PNÖMATİK ve KGS ATÖLYESİ’ nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**GÜVENLİK TUR SİSTEMİ**) ihtiyacı vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – PNÖMATİK VE KGS ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	GÜVENLİK TUR SİSTEMİ TEMİN VE MONTAJI YAPILMASI	1 ADET	
	HASTANELER GENELİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	BİLGİ İÇİN : PNÖMATİK ve KGS (Hakan SEYFİ)		
	TEL: 0352 : 207 66 66 - DAHİLİ : 20094		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **21/01/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 1125
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

18.12.2018

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete PNÖMATİK VE KGS ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satin alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

81/8/2018
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	
1	İŞÇİLİK				GÜVENLİK TÜR SİSTEMİ TEMİN VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ	HASTANELER GENELİ	1 ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Hakan SEYFİ
Elektronik Teknikeri

OLUR
...../...../2018

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.



18.12.2018

GÜVENLİK TUR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU: Bu Teknik Şartname Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri Güvenlik Tur Sistemi teknik özelliklerini konu alır.

2.İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Toza karşı tam korumalı olmalıdır.
- Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı korumalı olmalıdır. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklı olmalıdır. (1 m'ye kadar daldırma). Test Süresi: 30 Dakika Cihazın alt kısmından en az 1 metre daldırılmalı ve en azından cihazın üzerinden 15 cm ölçülmelidir.
- Kolay kullanıma sahip olmalıdır.
- 60.000 nokta kontrolünü hafızasında saklayabilir olmalıdır.
- Kullanıcı dostu bir yazılıma sahip olmalıdır.
- Okuma işlemi yaparken titreşim ve ışık uyarı vermelidir.
- Tek şarjla uzun süre kullanılabilir olmalıdır.
- Darbelere karşı oldukça dayanıklı olmalıdır.
- Devriyenizin takip edeceği devriye noktaları izlenecek rotayı belirlemeyi sağlayan 76 adet nokta teklife dâhil olmalıdır.
- Devriye kimlik kartları devriyenin kimliğini okuyucu tarafından algılanmasını sağlar yapıda olacaktır ve teklifte 75 adet dahil verilmelidir.
- Okuyucu kalem 4 adet olacaktır.
- 4 adet kılıf ve 4 adet adaptör teklife dâhil olmalıdır.
- Manyetik USB bağlantısı ile kolay bir kullanım sağlamalıdır.
- Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olmalıdır. Her kullanıcıya özel yetkilendirme yapmalıdır. Hızlı haberleşme ve veri aktarımı sağlamalıdır. Operatör işlemlerini kayıt etmelidir. İstenen senaryoya göre devriye ayarlamaları yapılabilmelidir. Raporlama ve istatistik tutmalıdır. Oldukça sert ve dayanıklı bileşenlere sahip olmalıdır. Silikon hazne, Metal gövde, Kauçuk kılıfa sahip olmalıdır. IP67 dayanıklı ve su geçirmez yapıda olmalıdır. Manyetik bağlantı kablosu ile kullanışlı bir USB arabirimi olmalıdır. Dört renkli parlak LED ışığa sahip olmalıdır. Enerji gittiğinde veri kaybını yaşatmamalıdır.

3.HAFIZA

- 16 M bit, 60,000 parça olmalıdır.
- Batarya: 3.7V/880mAh tekrar şarj olabilen lithium batarya olmalıdır.
- Ölçüler: 144mm x 47mm x 30mm olmalıdır.
- İletişim Manyetik USB bağlantısı ile 57600 BPS 15,000 kayıt yükleme/dk olmalıdır.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANELERİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ



4.AĞIRLIK VE ÇALIŞMA ARALIĞI

- 200 gramı geçmemelidir.
- %100 nemli ortamlarda çalışabilmelidir.
- -40 °C ile +85 °C ortam ısılarında çalışabilmelidir.

5.MONTAJ VE ALT YAPI

- Yüklenici firma Güvenlik Amirliği'nin belirlediği noktalara montaj ve gerekli altyapıyı kurmakla yükümlüdür.

6.EĞİTİM


- Güvenlik Amirliği'nin belirlediği kişilere en az 2 saatlik eğitim verip belgelemelidir.

7.GARANTİ

- Kurulacak Tur Sistemi üretici ve montaj hatalarına karşı en az iki yıl garantili olacaktır.

Sıra No	Malzeme	Adet
1	Bekçi Tur Sistemi Kalem	4
2	Bekçi Tur Sistemi Tur Noktası	76
3	Bekçi Tur Sistemi Devriye Kartı	75
4	Bekçi Tur Sistemi Yazılım	1


Muharrem ERDOĞAN
Güvenlik Amiri


Hakan SEYFİ
Ünite Sorumlusu


Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı

BEKÇİ DEVRİYE TUR KONTROL SİSTEMİ KONULMASI PLANLANAN BÖLGELER

<u>DÖNER SERMAYE İŞLETME GİRİŞ</u>	= 1 ADET
<u>ADLİ TIP GİRİŞ</u>	= 1 ADET
<u>HİSTOLOJİ</u>	= 1 ADET
<u>TERZİHANE GİRİŞ</u>	= 1 ADET
<u>SPOR HEHİMLİĞİ</u>	= 1 ADET
<u>İŞİTME LABARATUARI GİRİŞ</u>	= 1 ADET
<u>AŞI LABARATUARI GİRİŞ</u>	= 1 ADET
<u>ANATOMİ</u>	= 1 ADET
<u>HALK SAĞLIĞI</u>	= 1 ADET
<u>BİYOKİMYA LABARATUARI</u>	= 1 ADET
<u>TIP ANFİ</u>	= 1 ADET
<u>BAŞ MÜDÜRLÜK</u>	= 1 ADET
<u>B KORİDORU 1. KAT</u>	= 2 ADET
<u>B KORİDORU ZEMİN KAT</u>	= 2 ADET
<u>A KORİDORU 1. KAT</u>	= 1 ADET
<u>A KORİDORU ZEMİN KAT</u>	= 1 ADET
<u>E KORİDORU 1 KAT</u>	= 2 ADET
<u>E KORİDORU ZEMİN KAT</u>	= 2 ADET
<u>F KORİDORU 1.KAT</u>	= 1 ADET
<u>F KORİDORU ZEMİN KAT</u>	= 1 ADET
<u>BÜYÜK BİNA KATLAR</u>	= 12 ADET
<u>MORG GİRİŞİ</u>	= 1 ADET
<u>AYNİYAT</u>	= 1 ADET
<u>AYAKTAN TEDAVİ</u>	= 1 ADET
<u>ANNE EVİ</u>	= 1 ADET
<u>ERKAM</u>	= 1 ADET
<u>KALP HASTANESİ KATLARI</u>	= 7 ADET
<u>NEFROLOJİ KATLARI</u>	= 4 ADET
<u>ONKOLOJİ KİT</u>	= 6 ADET
<u>ÇOCUK HASTANESİ</u>	= 6 ADET
<u>ÇOCUK ACİL</u>	= 2 ADET
<u>MATBAA</u>	= 1 ADET
<u>ISI MERKEZİ</u>	= 1 ADET
<u>HURDALIK</u>	= 1 ADET
<u>HASTANELER ARASI TÜNEL</u>	= 7 ADET

Toplam: 76 Adet