

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
28/01/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	FİZYOLOJİ A.D. PENCERE TİPİ ASPIRATÖR TEMİN VE MONTAJ İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN AHMET YILDIZ		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ : 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 05/02/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

19.11.2018

PENCERE TİPİ ASPIRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıp Fakültesi Tıp blokları (F Blok) 2.Katta bulunan Fizyoloji AD. Deney hayvanlarının bekletildiği odanın penceresine takılmak üzere 1 adet pencere tipi aspiratör temini ve montajı yapılacaktır. Aspiratör cihazı 220 – 240 volt şebeke enerjisi ile çalışacaktır.
2. Aspiratör kasası plastik malzemeden imal olacaktır.
3. Cihaz hız anahtarı vasıtasıyla 5 ayrı devirde çalışabilmeli ve istenildiğinde içerden dışarı, istenildiğinde de dışardan içeri havayı verebilmelidir.
4. Cihazın çalışmadığı durumlarda içerden dışarı dışarıdan içeri hava akımını durduracak panjur sistemine sahip olmalıdır.
5. Pencere tipi Aspiratör 1200 – 1400 m³/h aralığında hava debisine sahip olmalıdır.
6. Bakımı kolay ve uzun ömürlü filtresi olmalıdır.
7. Cihazın Teknik kataloğuna uygun elektrik kabloları, hız anahtarı temini ve montajı hastane teknik elamanların nezaretinde yapılacaktır.
8. Cihaz TSE'li 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça bulundurma zorunluluğu olacaktır.
9. Teklifte birlikte cihazın Teknik kataloğu verilecektir.
10. Pencere Tipi aspiratörün montajı için gerekli olan pencerenin sökülmesi ve tadilatı işi yüklenici tarafından yapılacak sızdırmazlık sağlanacaktır.
11. Montajda ortaya çıkacak her türlü inşaat işleri firma tarafından yapılacaktır.
12. Siparişe müteakiben 15 gün içinde cihaz çalışır durumda teslim edilecek ve cihazın konulacağı yerin firma tarafından görüldüğüne dair teknik görüldüğüne dair teknik bakımdaki belge firmalar tarafından imzalanacaktır.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi