

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
11/02/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİ'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (12.000 BTU SPLIT KLİMA) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – KLİMA ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	12.000 BTU SPLIT KLİMA TEMİN VE MONTAJ (HEMATOLOJİ –ONKOLOJİ 4. KAT TERCÜMAN ODASI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİ AHMET YILDIZ BEY		
	TEL : (0352) 207 66 66 - DAHİLİ : 20093 - 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **19/02/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 112
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

01.02.2019

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KLİMA ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	255.02.99.02.05.01.001				12.000 BTU SPLIT KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI	MEHMET KEMAL DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTANESİ 4.KAT TERCÜMAN ODASI	1 ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Ahmet YILDIR
Makine Mühendisi

OLUR
...../...../20....
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temini Ygundur.
Doç. Dr. İsmail KOCYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Des. Yönetim Komisyonu Başkanı

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.000 BTU/H İNVERTER DUVAR TİPİ KLİMAYA DAİR HUSUSLAR:

1. Onloji Hastanesi 4.Kat Tercüman odasına montajı yapılacak duvar Tipi Split Klimanın Soğutma kapasitesi, en az 12.000 Btu/h olmalıdır.
2. Duvar Tipi Split Klima -10°C de hem ısıtma hem de soğutma yapabilmelidir.
3. Duvar Tipi Split Klimanın, cihazların üzerinde standart olarak bulunan filtre; *rejenere* edilerek tekrar temizlenmeli ve 5 yıla kadar kullanılabilmelidir.
4. Duvar Tipi Split Klimanın, cihaz üzerinde küfe karşı *anti mold* filtre olmalıdır.
5. Duvar Tipi Split Klimanın, cihazın üzerinde bakteri ve küf oluşmaması için kendi kendini temizleme özelliği olmalıdır.
6. Duvar Tipi Split Klima iç ünite ses basınç seviyesi, en fazla 46 dBA olmalıdır.
7. Duvar Tipi Split Klimanın güç beslemesi, 220 Volt olmalıdır.
8. Duvar Tipi Split Klimanın enerji Sınıfı A+ olmalıdır.
9. Duvar Tipi Split Klimanın dış ünite kondanseri, donmaya karşı önleyicili olmalıdır.
10. Duvar Tipi Split Klimanın sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montajı ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
11. Duvar Tipi Split Klimanın montaj ve devreye alınması, ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
12. Duvar Tipi Split Klimanın hava yönlendirme kanatları, sağa/sola manüel, yukarı/aşağı otomatik olarak yönlendirme olmalıdır.
13. Duvar Tipi Split Klimanın, buz eritme işlemi (Defrost) ikaz lambası olmalıdır.
14. Duvar Tipi Split Klimanın, Isıtma/Soğutma yapmadan hava dolaşımı yapabilmelidir.
15. Duvar Tipi Split Klimanın iç ünite fanı, en az 3 kademeli olmalıdır.
16. Duvar Tipi Split Klimanın, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli uyku mod seçeneği olmalıdır.
17. Duvar Tipi Split Klimanın, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli ekonomik mod seçeneği olmalıdır.
18. Duvar Tipi Split Klimanın uzaktan kumanda da çok sessiz çalışmayı sağlayabilmek için sessiz mod seçeneği olmalıdır.
19. Duvar Tipi Split Klimanın, istenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili işlevlerin ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır ve bu uzaktan kumanda zamanlayıcı özelliğe sahip olmalıdır.
20. Duvar Tipi Split Klimanın, uzaktan kumanda olmadan da iç ünite üzerinden çalıştırılabilme özelliği olmalıdır.
21. Duvar Tipi Split Klimanın, ısıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
22. Duvar Tipi Split Klimanın, tekrar çalıştırmada gecikmeli başlama ile kompresör koruma tertibatı ve basınç dengeleme tertibatı olmalıdır.
23. Duvar Tipi Split Klimanın, alçak akıma karşı koruması bulunmalıdır.
24. Duvar Tipi Split Klimanın, sistem üzerinde kendi kendini teşhis (check-up) sistemi olmalı ve olası problemler uzaktan kumandadan okunabilmelidir.
25. Duvar Tipi Split Klimanın, alçı panel asma tavan kiti, asma tavan ölçülerine uyumlu **elektrik akımı gidip geldiğinde tekrar devreye girme ve hafıza koruma fonksiyonu**, ortama göre ısı ayarı olmalıdır.
26. Duvar Tipi Split Klimanın, soğutucu akışkanı çevreye zarar vermeyen R-410A gazı kullanılmalıdır.
27. Duvar Tipi Split Klimanın, dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalı ve dış üniteyi Çatı Kat seviyesine montajı ile ilgili bütün önlemler alınmalıdır.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

28. Duvar Tipi Split Klimanın, klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal katalog olmalıdır. Katalog olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
29. Duvar Tipi Split Klima, minimum 10 (on) yıl süreyle yedek parça garantisi altında olmalıdır.
30. Duvar Tipi Split Klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde çalıştırılarak teslim edilecektir.

KLİMA MONTAJI

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki tavana homojen hava değişimi sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekâna en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde şartnamede belirtilen esaslara göre takılmalıdır.
2. İç dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinde götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır boru tesisatı, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya vs. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
6. İç ve dış ünite montajları yapılmadan önce Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkililerine haber verilmeli ve montaj yerleri kesinleştirilmelidir.
7. Bütün işlemler bittikten sonra cihaz devreye alınarak devreye alma formu hazırlanacak, servis yetkilisi ve Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkilisi tarafından imza altına alınacak buna müteakip fatura kabul edilecektir.


Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi