

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
14/02/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ELEKTRONİK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	12 V 7AH AKÜ	200 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN DİLEK VOLKAN		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ :20087		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 26/02/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


KURU TİP AKÜ (12 V 7 Ah) TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Sağlık Araştırma merkezi hastanelerinde kullanılmak üzere 200 adet akü alım işidir.

Aküler tam kapalı, gaz kaçırmayacak tipte olacaktır,

1. Aküler çevreye zarar vermeyen, asit sızdırmaz özellikte olmalıdır,
2. Aküler kullanım ömrü boyunca kutup bakımı dışında bakım gerektirmeyecektir,
3. Akülerin dış kılıfı tamamen kapalı olup, açılabilir kapağı bulunmayacaktır,
4. Akülerin kutup başları paslanmaz metalden olup, akülerden çıkabilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır,
5. Aküler KGK' dan bağımsız, akım sınırlaması getirmeyen sabit bir gerilim kaynağıyla da şarj edilebilecektir,
6. Aküler -15 °C ile +40 °C ısı değerleri arasında çalışabilecektir,
7. Akülerin üzerindeki yazılar çıkmayacak şekilde yazılı olacaktır,
8. Akülerin üzerindeki Volt - Amper değerleri açık bir şekilde yazılı olacaktır,
9. Akülerin montajı,paketlenmesi yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Firmalarda montajı yapılan akülerin işlemini yönetmeliğe uygun şekilde yapacaktır,
10. Akü grubundaki akülerin tamamı aynı marka olacaktır.
11. Akü grubu 5 yıl ömür beklentili olacaktır ve firma tarafından belgelendirilecektir.
12. Akülerin TSE , ISO9001 ,ISO14001 , CE, UL Kalite belgeleri olacaktır.Bu belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.
13. Aküler yeni, orijinal ambalajında, defosuz ve hatasız olacaktır.
14. Akülerin ambalajlarının üzerinde açıklayıcı bilgiler olacaktır.
15. Aküler kesintisiz olarak (365 gün 24 saat) çalıştırılmaya uygun olmalıdır.
16. Aküler kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
17. Garanti süresinceaküden kaynaklanan tüm arıza durumundaki bakım ve onarımlar, akülerin kurulu bulunduğu yerlerde yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.
18. Akünün boyutu en fazla ; 151 x 65 x 94,5 mm (Boy x En x Yük.) olacaktır.
19. Yüklenici firma akü veya akü malzemesinin değişikliği ve taşıma işlemini ücretsiz olarak yapacaktır.
20. Akü gövdesinin tabanında, alt yüzeyinde; kabartma olarak yer alan üretim tarihi bilgisi olacak ve teslim tarihinde akülerin üretim tarihi 6 (Altı) ayı geçmemiş olacaktır.
21. Yüklenici Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘‘Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında geri dönüşüm sistemine dahil olduklarını taahhüt edecek ve belgeleyecekler, demontaj edilen akümülatörlerin dönüşümünü sağlayacaklardır.

İbrahim LİVANA
Elektronik TEKNİSYENİ



Hüseyin DEMİR
Elektronik TEKNİKERİ

