

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
01.04.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ELEKTRİK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	TİP E-F BLOK ELEKTRİK İÇ TESİSAT PARATONER, UYGUNLUK VE PERİYODİK ÖLÇÜM İŞİ	1 ADET	
2	ŞAHİNUR DEDEMAN KİT HASTANESİ ELEKTRİK İÇ TESİSAT PARATONER, UYGUNLUK VE PERİYODİK ÖLÇÜM İŞİ	1 ADET	
	BİLGİ İÇİN :BEKİR AKSOY		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20086		
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 09/04/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

19.03.2019

TEKNİK ŞARTNAME

1. 1 KV altı ve 1 KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
2. Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
3. İç tesisat denetleme yetki belgesine sahip olacaktır.
4. SMMM Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesine sahip olacaktır.
5. Paratoner tesisi TS623-05 standartları gereğine göre kontrol edilecektir.
6. Belgeler ait olduğu yılda vizenlenmesi olacaktır.
7. İç tesisat kontrolü elektrik tesisat ölçme cihazı ile yapılacaktır.
8. İstenilen belgeler teklif aşamasında sunulacak olup eksik olan değerlendirilmeyecektir.
9. Elektriksel ölçüm cihazı ile çevrim empedansı, kaçak akım rölelerinin açma testi ve T.M.Ş. açma testi yapılacaktır.
10. Topraklama değeri ve elektriksel ölçüm cihazının kalibrasyon belgelerine sahip olacaktır.
11. İsteğe odalardaki tüm prizlerin topraklama kontrolü ve kaçak akım açtırma testi yapılacaktır.
12. Ölçüm sonrası rapor ve eksiklikler tarafımıza teslim edilecektir.
13. Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 4 uçlu olacaktır.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri