

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
09/04/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım Ünitesi – Elektrik Atölyesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzeme ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ELEKTRİK ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
	FLORESAN – BALANS – KABLO – PRİZ VS. ÇEŞİTLİ		
	MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI		
	VERECEKTİR.		
	BİLGİ İÇİN : ELEKTRİK ATÖLYESİ (BEKİR AKSOY)		
	TEL : (0352) 207 66 66 DAHİLİ : 20086 - 20087		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **17/04/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 352
Konu : Malzeme Talebi Hk.

01.04.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ELEKTRİK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

4.../.../2019

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın ve Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.12.04.01.05.01.003				FLORESAN LED Tüp 8W (60 CM) (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	3000 ADET
2	150.12.04.01.05.01.003				FLORESAN LED Tüp (16W (120 CM) (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	500 ADET
3	150.12.04.01.18.08.001				36W ELEKTRONİK BALAST (26*18*210 MM) (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	150 ADET
4	150.13.01.09.01.01.002				RGU6 TV KABLOSU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	1000 METRE
5	150.12.04.02.03.07.001				2*2*0,5 TELEFON KABLOSU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	1000 METRE
6	150.12.04.02.03.04.001				2,5 MM NYA KABLO (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	400 METRE
7	150.12.04.02.03.04.001				1,5 MM2 NYA KABLO (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	200 METRE
8	150.12.04.02.03.04.001				6 MM2 NYA KABLO (MAVİ) (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	200 METRE
9	150.05.03.06.01.02.002				YAĞLI KONTAK SPREY (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	5 ADET
10	150.12.04.06.03.04.001				8'Lİ KABLOSUZ PRİZ (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
11	150.12.04.06.03.04.001				8'Lİ UPS KABLOSUZ PRİZ (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
12	150.12.02.05.07.02.001				3P+N+PE 16A DİŞİ FİŞ (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	40 ADET
13	150.12.04.05.03.01.001				3P+N+PE 16A ERKEK FİŞ (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
14	150.13.99.99.99.99.999				ELEKTRİK KONTAK OKSİT KORUYUCU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	3 ADET
15	150.01.05.03.06.01.001				MAKARON 3,00 MM (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 METRE
16	150.13.99.99.99.99.999				KAPTON TERMAL BANT 30 MM (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	30 METRE
17	150.12.04.13.04.01.001				S TİPİ KACAK AKIM RÖLESİ (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	3 ADET
18	150.12.04.02.03.15.001				2,5 MM2 CAM ELYAF SİLİKON KABLO (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	300 METRE
19	150.01.05.03.01.01.001				İZOLABANT (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	500 ADET
20	150.13.99.99.99.99.999				KABLO TUTUCU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
21	150.12.04.03.04.01.001				YUVARLAK KABLO SOKETİ 4-6 MM2 (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	500 ADET
22	150.13.99.99.99.99.999				KABLO TUTUCU 25 MM (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	5 METRE
23	150.12.10.02.01.01.001				LEHİM TELİ (500 GR) (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	1 ADET
24	150.12.04.13.04.01.001				TORİD KACAK AKIM RÖLESİ DİJİTAL (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	1 ADET
25	150.12.04.14.04.02.001				TORİD AKIM TRAFOSU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	1 ADET
26	150.12.04.01.04.01.001				18W FLORESAN LAMBA (200000 h) (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	500 ADET
27	150.12.04.03.03.01.001				190*145*80 MM S.Ü BUAT (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	5 ADET
28	150.12.04.03.04.17.001				22*15 MM VİDALI KROŞE (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
29	150.12.04.01.18.15.001				300W LED PROJEKTÖR (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
30	150.13.99.99.99.99.999				M24 1,15 METRE ANKRAJ DEMİRİ (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
31	150.12.04.03.04.14.007				14'LÜK TESİSAT BORUSU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100 METRE
32	150.12.04.03.04.04.001				14'LÜK KANGAL BORU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100 METRE
33	150.12.04.01.18.15.001				300W LED PROJEKTÖR (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET

Depo Memuru :
Mevcutlu : Var () Yok (*)

Behir AKSOY
Elektrik Teknikeri

Dilek YOLKAN
Elk. Elktro. Müh.

C. PLAN
T. Planlayıcı Yetkilisi
E. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrudan Temini Uygundur
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı
OLUR
4.../.../2019
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

01.04.2019

300 WATT LED PROJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Armatür tipi	: 300 Watt led projektör
Enerji Tüketimi	: 300 W $\pm$ %3
Güç Faktörü	: $\geq 0,95$
Armatür Gövdesi	: Alüminyum gövde 200 °C Polyester fırın boyalıdır.
Darbe Dayanımı	: IKO9
IP Koruma Sınıfı	: Gövde IP66; Led Modül IP 67
Elektriksel Koruma Sistemleri	: Class I, Class II
Elektriksel Koruma Sistemleri	: Aşırı akım
Optik Verimlilik	: %90
Elektriksel Verimlilik	: %95
Armatür Işık Aksı (Lümen)	: +39.000 Lm
Lümen/Watt	: 150 Lm/Watt
Modül/Led Sayısı	: 6 modül / 72 Led
Optik Lens	: Bayer MACROLON 2807 Optik Grade PC
Ölçüler	: 434*288*341 mm
Ağırlık	: 8,5 kg

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri