

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

K A Y S E R İ
10/04/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım Ünitesi – Elektrik Atölyesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzeme ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ELEKTRİK ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
	KAÇAK AKIM PENS AMPERMETRE	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI		
	VERECEKTİR.		
	BİLGİ İÇİN : ELEKTRİK ATÖLYESİ (BEKİR AKSOY)		
	TEL : (0352) 207 66 66 DAHİLİ : 20086 - 20087		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **17/04/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 347
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

01.04.2019

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ELEKTRİK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../ 2019

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	253.03.04.05.01.01.001				KAÇAK AKIM PENS AMPERMETRE	TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ ELEKTRİK ATÖLYESİ HASTANELER GENELİ KULLANILMAK ÜZERE	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk.Elktrö.Mühendisi

O L U R

...../...../2019

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temini Uygundur
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

01.04.2019

KAÇAK AKIM PENSAMPERMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kelepçe kilit cıvatası bulunmalıdır.
- Otomatik aralık 215 örnekleme hızı olmalıdır.
- Zirve testi bulunmalıdır. Manuel aralık kontrol verileri tutabilmelidir.
- RS 232 ara birimi
- Veri tutma özelliği bulunmalıdır.
- Otomatik kapama özelliğine sahip olmalıdır.
- Aşırı yük koruması, düşük pil göstergesi özelliği bulunmalıdır.
- 0,1 mA çözünürlükte 0mA-3200 A AC kaçak akım ölçme aralığına sahip olmalıdır.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk.Elektrik Mühendisi

