

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18.04.2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	İÇME SUYU KLORU	1500 KG	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDINI VERECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTİR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 24/04/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.




İÇME SULARINDA KULLANILAN YILLIK KLOR TEKNİK ŞARTNAME
(%96 Sodyum Hipoklorit %12 Aktif Klor)

- 1- Temin eden firma ISO 9001 kalite standardına sahip olmalıdır ve belgeleri teklifle beraber kuruma ibraz edilecektir.
- 2- **Sağlık Bakanlığı** Biyosidal ürün ruhsatnamesi kuruma teklifle beraber ibraz edilecektir.
- 3- Ambalajların üzerinde iş ve işçi sağlığı yönünden ürünün tanıtım, kullanım, taşıma, imal tarihi ve depolama koşullarını belirten etiketler bulunmalıdır.
- 4- Temin edilecek klor aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır.
- 5- Ürünün üretim analiz sonuçları teminle birlikte alıcı kuruma ibraz edilmelidir.
- 6- Ürün sıvı formda depozitosuz maksimum 25 Kg. lık bidonlarda olmalıdır.
- 7- Temin eden firmanın ürünü kurumumuz tesisatlarına bir yıl süre içerisinde zarar vermesi halinde bu zararı, tazmin edeceğini taahhüt etmelidir.
- 8- Ürün İnsan ve Çevre Sağlığına zararsız olmalıdır.
- 9- Ürünün taşınması ve depoya yerleştirilmesi getiren firmaya aittir.
- 10- Ürün teslimatı üniversitemizdeki gösterilen depolara yapılacaktır.
- 11- Ürünün son kullanma süresi en az bir ay olmalıdır.
- 12- Üniversitemiz içme suyu depolarında bulunan klorlama sistemleri üç aylık periyotlarda klor değerleri kontrol edilip kalibrasyonları yapılacaktır.
- 13- Ürün güvenlik bilgi formu ürün tesliminde kuruma ibraz edilecektir.
- 14- İstenilen kimyasal kullanım süresi bir ay olduğundan ihtiyaç duyuldukça istenecektir.

1500 Kilo


Yaşar KÖSEM
Doğalgaz ve Sıhhi Tes. Teknisyeni


Mahmut İBİŞ
Isı Santralleri Birim Amiri