

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
14.05.2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ŞAHİNUR DEDEMAN KİT HASTANESİ		
	PLAKALI EŞANJÖR TEMİN VE MONTAJ İŞİ	1 ADET	
	BİLGİ İÇİN : AHMET YILDIZ		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 22428		
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 22/05/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

03.05.2019

PLAKALI EŞANJÖR (1000 KCAL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel İstekler;

Şahinur Dedeman Kemik İliği ve Kök Hücre Tedavi Merkezi Isıtmasını sağlayan Plakalı Eşanjör çürüme ve korozyon nedeni ile kullanılamaz hale gelmiştir. Mevcut Plakalı Eşanjör **ALFA LAVAL M10-MFM** modelidir. Tesisatlar mevcut eşanjöre göre yapılmıştır. Bunun haricinde mevcut iki adet eşanjör girişlerine uygun özellikte vakum kırıcı eklenmelidir. Eşanjörün taşınması ve montajı işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Montajlı olan arızalı eşanjörün demontajı ve idarenin göstereceği alana taşınması işi de yüklenici tarafından yapılacaktır.

Teknik Özelliler;

Primer devre akışkan Buhar Giriş Sıcaklığı 150°C, Sekonder devre akışkan 65/85°C, azami basınç kaybı 1,5 mss. olmalıdır. Isı değiştiriciler bakımı kolay, sökülebilir ve kapasite değişimine elverişli, conta 160°C dayanıklı EPDM tip ısı değiştirici olmalıdır. Plaka malzemesi AISI 316 ve DIN 2633 paslanmaz çelik, plaka kalınlığı asgari 0,5mm olmalıdır. Plaka bakım zamanlarında kolaylık sağlayan askılı tip ve ters akış tipinde olmalıdır. Tasarımı PN 16 bar olmalıdır. Conta malzemesi EPDM yapıştırıcısız pratik tip olmalıdır. Giriş / Çıkış bağlantıları PN 16 basınç sınıfından saplama bağlantılı Ø100 mm olmalıdır. Saplamlar SAE 1040 kalite çelik ve galvaniz kaplı olmalıdır. Tüm cıvata ve somunlar 8,8 kalite çelik ve galvaniz kaplı olmalıdır. Gövde malzemesi ST 37-2 ve iki kat EPOKSİ boyalı olmalıdır. Sabit ve hareketli gövde saç kalınlığı asgari 30 mm. den az olmalıdır. Su giriş / çıkışlarında akışkanın gövde ile temasını kesecek kauçuk astar kullanılmalıdır. 24 ay süre ile malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamında olmalıdır, Isı değiştiricileri ile birlikte ISO 9001 CE belgeli ve broşür ve bakım işletme kitapçığı verilmeli, montaj esnasında teknik eleman bulundurulmalıdır. İstekliler teklifle birlikte teknik spekt vermelidir.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi