

**T.C.**  
**ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**  
**TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88**

**KAYSERİ**  
**30.05.2019**

**SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00**  
**KONU: Teklif Mektubu Hakkında**

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KLİMA ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Baki MURATOĞLU**  
**İşletme Müd. Yrd.**

| S.no |                                                                                                                                                                                                                                 | Miktarı       | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1    | <b>PENCERE TİPİ ASPİRATÖR TEMİN VE MONTAJ İŞİ</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 ADET</b> |              |
|      | <b>ÇOCUK HASTANESİ OKSİJEN VAKUM SİSTEM ODASI</b>                                                                                                                                                                               |               |              |
| 2    | <b>PENCERE TİPİ ASPİRATÖR TEMİN VE MONTAJ İŞİ</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 ADET</b> |              |
|      | <b>ORGAN NAKLİ HASTANESİ BODRUM KAT MUTFAK</b>                                                                                                                                                                                  |               |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |
|      | <b>TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR</b>                                                                                                                                                                                        |               |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |
| NOT  | <b>TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR</b>                                                                                                                                   |               |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |               |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |               |              |
|      | <b>NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR</b>                                                                                                                                                          |               |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |               |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |               |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |               |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                       |               |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                      |               |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                 |               |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                         |               |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                    |               |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                                                      |               |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR                                                                                                |               |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 11/06/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



21.05.2019

## PENCERE TİPİ ASPIRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi bodrum katında bulunan Oksijen Vakum Sistem Odası penceresine takılmak üzere 3 adet pencere tipi aspiratör, temini ve montajı yapılacaktır. Aspiratör cihazı 220 – 240 volt şebeke enerjisi ile çalışacaktır.
2. Alüminyum doğramaya 33 cm çapında delik açılacaktır.
3. Aspiratör kasası plastik malzemeden imal olacaktır.
4. Cihaz hız anahtarı vasıtasıyla 5 ayrı devirde çalışabilmeli ve istenildiğinde içerden dışarı, istenildiğinde de dışardan içeri havayı verebilmelidir.
5. Cihazın çalışmadığı durumlarda içerden dışarı dışarıdan içeri hava akımını durduracak panjur sistemine sahip olmalıdır.
6. Pencere tipi Aspiratör 1400 m<sup>3</sup>/h aralığında hava debisine sahip olmalıdır.
7. Bakımı kolay ve uzun ömürlü filtresi olmalıdır.
8. Cihazın Teknik kataloğuna uygun elektrik kabloları, hız anahtarı temini ve montajı yüklenici tarafından hastane teknik elamanların nezaretinde yapılacaktır.
9. Cihaz TSE'li 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça bulundurma zorunluluğu olacaktır.
10. Teklifte birlikte cihazın Teknik katoloğu verilecektir.
11. Pencere Tipi aspiratörün montajı için gerekli olan pencerenin sökülmesi ve tadilatı işi yüklenici tarafından yapılacak sızdırmazlık sağlanacaktır.
12. Duvar Tipi aspiratörün montajı için gerekli olan duvarın delinmesi ve tadilatı işi yüklenici tarafından yapılacak sızdırmazlık sağlanacaktır.
13. Montajda ortaya çıkacak her türlü inşaat işleri firma tarafından yapılacaktır.
14. Siparişe müteakiben 15 gün içinde cihaz çalışır durumda teslim edilecek ve cihazın konulacağı yerin firma tarafından görüldüğüne dair teknik bakımdaki belge firmalar tarafından imzalanacaktır.

Ahmet YILDIZ  
Makine Mühendisi

20.05.2019

## PENCERE TİPİ ASPIRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi bodrum katında bulunan kat mutfağı ışıklığıtaki Pencereye takılmak üzere 1 adet pencere tipi aspiratör, temini ve montajı yapılacaktır. Aspiratör cihazı 220 – 240 volt şebeke enerjisi ile çalışacaktır.
2. Pencereye 33 cm çapında delik açılacaktır.
3. Aspiratör kasası plastik malzemeden imal olacaktır.
4. Cihaz hız anahtarı vasıtasıyla 5 ayrı devirde çalışabilmeli ve istenildiğinde içerden dışarı, istenildiğinde de dışardan içeri havayı verebilmelidir.
5. Cihazın çalışmadığı durumlarda içerden dışarı dışarıdan içeri hava akımını durduracak panjur sistemine sahip olmalıdır.
6. Pencere tipi Aspiratör 1400 m<sup>3</sup>/h aralığında hava debisine sahip olmalıdır.
7. Bakımı kolay ve uzun ömürlü filtresi olmalıdır.
8. Cihazın Teknik katoloğuna uygun elektrik kablolaması, hız anahtarı temini ve montajı yüklenici tarafından hastane teknik elamanların nezaretinde yapılacaktır.
9. Cihaz TSE'li 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça bulundurma zorunluluğu olacaktır.
10. Teklifte birlikte cihazın Teknik katoloğu verilecektir.
11. Pencere Tipi aspiratörün montajı için gerekli olan pencerenin sökülmesi ve tadilatı işi yüklenici tarafından yapılacak sızdırmazlık sağlanacaktır.
12. Duvar Tipi aspiratörün montajı için gerekli olan duvarın delinmesi ve tadilatı işi yüklenici tarafından yapılacak sızdırmazlık sağlanacaktır.
13. Montajda ortaya çıkacak her türlü inşaat işleri firma tarafından yapılacaktır.
14. Sipariş müteakiben 15 gün içinde cihaz çalışır durumda teslim edilecek ve cihazın konulacağı yerin firma tarafından görüldüğüne dair teknik bakımdaki belge firmalar tarafından imzalanacaktır.

Ahmet YILDIZ  
Makine Mühendisi