

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
09/07/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR DAİRESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (FLEXİBLE KABLO TAKOZU – MANTAR STOP VE VS. MALZ.) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR MAK. DAİRESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	FLEXİBLE KABLO TAKOZU – MANTAR STOP – OKSİT KORUYUCU VE ÇEŞİTLİ MALZEME ALIMI		
	TEKNİK ŞARTNAME VE MALZEME LİSTESİ EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 20100		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR.		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **17/07/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 097
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

01.07.2019

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ASANSÖR ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13.99.99.99.99.999				FLEXIBLE KABLO TAKOZU(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	5 ADET
2	150.13.99.99.99.99.999				MANTAR STOP (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	5 ADET
3	150.13.99.99.99.99.999				OKSİT KORUYUCU	HASTANELER GENELİ	10 ADET
4	150.01.05.03.02.01.001				ÇİFT YÖNLÜ BANT(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100METRE
5	150.13.99.01.01.04.001				3,5MM MATKAP UCU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
6	150.12.04.17.99.03.001				LİTYUM PİL(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	2 ADET
7	150.12.02.01.02.01.007				AKILLI VİDA(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	500 ADET
8	150.12.01.01.09.01.001				YILDIZ BİTS UCU(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
9	150.12.04.08.03.02.001				LİHT ANAHTAR(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	150 ADET
10	150.13.99.01.01.04.001				4 MM DEMİR MATKAP UCU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
11	150.12.01.05.01.01.002				10 LUK ASANSÖR HALATI (TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR)	HASTANELER GENELİ	1300 METRE
12	150.12.01.05.01.01.002				12 LİK ASANSÖR HALATI (TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR)	HASTANELER GENELİ	230 METRE
13	150.12.01.05.01.01.002				8 LİK ASANSÖR HALATI (TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR)	HASTANELER GENELİ	125 METRE
14	150.12.06.99.15.01.001				HALAT KELEPÇESİ(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100ADET
15	150.13.99.99.99.99.999				ASANSÖR HALAT ŞİŞE TAKIMI(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 TAKIM
23	150.13.01.07.01.01.001				ASANSÖR KAPI PATENİ (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
24	150.13.01.07.01.01.001				ASANSÖR KAPI TEKERLEĞİ (NUMUNEYE ÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
18	150.12.04.13.99.99.001				DARBE AKIM ANAHTARI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
19	150.12.04.13.04.01.001				ZAMAN RÖLESİ (SAATLİK)(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	4 ADET
20	150.12.04.13.04.01.001				ZAMAN RÖLESİ (HAFTALIK)(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	2 ADET
21	150.12.04.12.01.01.001				KONTAKTÖR 40A(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
22	150.13.99.99.99.99.999				HALAT DEĞİŞİM ETİKETİ(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
23	150.12.04.01.05.01.003				12V PANEL LED LAMBA(NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk. Elktro. Mühendisi

OLUR
02.07.2019
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

TAŞIYICI ASANSÖR ÇELİK HALAT ŞARTNAMESİ**8 MM ASANSÖR HALAT TKNİK ÖZELİKLERİ**

Halatlar SEAL tipinde ÇELİK özlü ve toleransı + % 5'i geçmeyecektir. Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8x19+8mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Ayrıca standartlarda tanımlanmış olan halatlarla ilgili hesaplamalara tam olarak uyulacaktır. Halat çapı 8 mm ve birim ağırlığı 0.272 kg dan az olmayacaktır. Ayrıca 3.901kg m¹ 1770 N/mm² , 4.335 kg m¹ 1960 N/mm² , 4.768 kg m¹ 2160 N/mm² min kopma kuvvetini sağlamalıdır. TSE EN 12385/4 DIN 3062 – TS 1918/18 Standartlarını sağlamalıdır..

10MM ASANSÖR HALAT TKNİK ÖZELİKLERİ

Halatlar SEAL tipinde ÇELİK özlü ve toleransı + % 5'i geçmeyecektir. Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8x19+10mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Ayrıca standartlarda tanımlanmış olan halatlarla ilgili hesaplamalara tam olarak uyulacaktır. Halat çapı 10 mm ve birim ağırlığı 0.425 kg dan az olmayacaktır. Ayrıca 6.0895kg m¹ 1770 N/mm² , 6.7730 kg m¹ 1960 N/mm² , 7.450 kg m¹ 2160 N/mm² min kopma kuvvetini sağlamalıdır. TSE EN 12385/4 DIN 3062 – TS 1918/18 Standartlarını sağlamalıdır.. Halatların boyu bakımçı firmanın istediği ebatta kesimi yapılacak teslim süresinde karşılıklı imza ile teslimi yapılacaktır.

12MM ASANSÖR HALAT TKNİK ÖZELİKLERİ

Halatlar SEAL tipinde ÇELİK özlü ve toleransı + % 5'i geçmeyecektir. Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8x19+12mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Ayrıca standartlarda tanımlanmış olan halatlarla ilgili hesaplamalara tam olarak uyulacaktır. Halat çapı 12 mm ve birim ağırlığı 0.612 kg dan az olmayacaktır. Ayrıca 8.777 m¹ 1770 N/mm² , 11.446 kg m¹ 1960 N/mm² , 12.591 kg m¹ 2160 N/mm² min kopma kuvvetini sağlamalıdır. TSE EN 12385/4 DIN 3062 – TS 1918/18 Standartlarını sağlamalıdır. **Halatların boyu bakımçı firmanın istediği ebatta kesimi yapılacak teslim süresinde karşılıklı imza ile teslimi yapılacaktır.**

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elektrik Elektronik

MSH.