

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
09/07/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım Ünitesi – Elektrik Atölyesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (TOPRAKLAMA ELEKTRİK İÇ TESİSAT VE PERİYODİK ÖLÇÜM) yapılması ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU  
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

| S.no | TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ELEKTRİK ATÖLYESİ                                                                                                                                                                                        | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|      | TOPRAKLAMA, ELEKTRİK İÇ TESİSAT, PARATONER UYGUNLUK ve                                                                                                                                                                          |         |              |
| 1    | PERİYODİK ÖLÇÜM YAPILMASI (TİP 3-4 BLOK)                                                                                                                                                                                        | 1 ADET  |              |
| 2    | (TİP 5-6 BLOK)                                                                                                                                                                                                                  | 1 ADET  |              |
| 3    | (GÜNDÜZ YATAKLI TEDAVİ MERKEZİ VE ANNE EVİ)                                                                                                                                                                                     | 1 ADET  |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME VE TEKNİK RAPOR EK SAYFADA                                                                                                                                                                                      |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI                                                                                                                                                                                |         |              |
|      | VERECEKTİR.                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | BİLGİ İÇİN : ELEKTRİK ATÖLYESİ (BEKİR AKSOY)                                                                                                                                                                                    |         |              |
|      | TEL : (0352) 207 66 66 DAHİLİ : 20086 - 20087                                                                                                                                                                                   |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |         |              |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR                                                                                                                                                                |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                       |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                      |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                 |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                         |         |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                    |         |              |
| I    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR                                                                                                                                            |         |              |

NOT: Teklif mektuplarının en geç 17/07/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner S.İşletmesi'ne bırakılması rica ederiz.

01.07.2019

### TEKNİK RAPOR

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetler Akımlar Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TSEN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre yılda bir kez ölçüm yapılması zorunludur. Yönetmelik gereğince Tip 5-6 blok 69 adet oda, 8 adet tali pano, 1 adet ana pano elektrik iç tesisat uygunluğu, topraklama yıllık periyodik kontrolü yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Bekir AKSOY  
Elektrik Teknikeri



Dilek VOLKAN  
Elk.Elktro-Mühendisi



01.07.2019

### TEKNİK ŞARTNAME

1. 1 KV altı ve 1 KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
2. Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
3. İç tesisat denetleme yetki belgesine sahip olacaktır.
4. SMMM Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesine sahip olacaktır.
5. Paratoner tesisi TS623-05 standartları gereğine göre kontrol edilecektir.
6. Belgeler ait olduğu yılda vizenlenmesi olacaktır.
7. İç tesisat kontrolü elektrik tesisat ölçme cihazı ile yapılacaktır.
8. İstenilen belgeler teklif aşamasında sunulacak olup eksik olan değerlendirilmeyecektir.
9. Elektriksel ölçüm cihazı ile çevrim empedansı, kaçak akım rölelerinin açma testi ve T.M.Ş. açma testi yapılacaktır.
10. Topraklama değeri ve elektriksel ölçüm cihazının kalibrasyon belgelerine sahip olacaktır.
11. İsteğe odalardaki tüm prizlerin topraklama kontrolü ve kaçak akım açtırma testi yapılacaktır.
12. Ölçüm sonrası rapor ve eksiklikler tarafımıza teslim edilecektir.
13. Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 4 uçlu olacaktır.
14. Ölçüm yapılacak cihazların kalibrasyon belgelerinin ilk sayfa fotokopisi teklifte verilecektir.
15. Cihaz bir (1) yıl geçerli kalibrasyon belgesi olacaktır.

Bekir AKSOY  
Elektrik Teknikeri



01.07.2019

## TEKNİK RAPOR

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetler Akımlar Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TSEN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre yılda bir kez ölçüm yapılması zorunludur. Yönetmelik gereğince Tip 3-4 Blok 91 adet oda, 10 adet tali pano, elektrik iç tesisat uygunluğu, topraklama yıllık periyodik kontrolü yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Bekir AKSOY  
Elektrik Teknikeri



Dilek VOLKAN  
Elk. Elktro. Mühendisi



01.07.2019

### TEKNİK ŞARTNAME

1. 1 KV altı ve 1 KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
2. Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
3. İç tesisat denetleme yetki belgesine sahip olacaktır.
4. SMMM Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesine sahip olacaktır.
5. Paratoner tesisi TS623-05 standartları gereğine göre kontrol edilecektir.
6. Belgeler ait olduğu yılda vizenlenmesi olacaktır.
7. İç tesisat kontrolü elektrik tesisat ölçme cihazı ile yapılacaktır.
8. İstenilen belgeler teklif aşamasında sunulacak olup eksik olan değerlendirilmeyecektir.
9. Elektriksel ölçüm cihazı ile çevrim empedansı, kaçak akım rölelerinin açma testi ve T.M.Ş. açma testi yapılacaktır.
10. Topraklama değeri ve elektriksel ölçüm cihazının kalibrasyon belgelerine sahip olacaktır.
11. İsteğe odalardaki tüm prizlerin topraklama kontrolü ve kaçak akım açtırma testi yapılacaktır.
12. Ölçüm sonrası rapor ve eksiklikler tarafımıza teslim edilecektir.
13. Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 4 uçlu olacaktır.
14. Ölçüm yapılacak cihazların kalibrasyon belgelerinin ilk sayfa fotokopisi teklifte verilecektir.
15. Cihaz bir (1) yıl geçerli kalibrasyon belgesi olacaktır.

Bekir AKSOY  
Elektrik Teknikeri

01.07.2019

### TEKNİK RAPOR

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetler Akımlar Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TSEN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre yılda bir kez ölçüm yapılması zorunludur. Yönetmelik gereğince Nuri Nazende Gündüz Yataklı Ayaktan Tedavi Merkezi ve Anne Evi'nde 99 adet oda, 10 adet tali pano, 2 adet ana pano elektrik iç tesisat uygunluğu, topraklama ve yıllık periyodik kontrolü yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Bekir AKSOY  
Elektrik Teknikeri

01.07.2019

### TEKNİK ŞARTNAME

1. 1 KV altı ve 1 KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
2. Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
3. İç tesisat denetleme yetki belgesine sahip olacaktır.
4. SMMM Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesine sahip olacaktır.
5. Paratoner tesisi TS623-05 standartları gereğine göre kontrol edilecektir.
6. Belgeler ait olduğu yılda vizenlenmesi olacaktır.
7. İç tesisat kontrolü elektrik tesisat ölçme cihazı ile yapılacaktır.
8. İstenilen belgeler teklif aşamasında sunulacak olup eksik olan değerlendirilmeyecektir.
9. Elektriksel ölçüm cihazı ile çevrim empedansı, kaçak akım rölelerinin açma testi ve T.M.Ş. açma testi yapılacaktır.
10. Topraklama değeri ve elektriksel ölçüm cihazının kalibrasyon belgelerine sahip olacaktır.
11. İsteğe odalardaki tüm prizlerin topraklama kontrolü ve kaçak akım açtırma testi yapılacaktır.
12. Ölçüm sonrası rapor ve eksiklikler tarafımıza teslim edilecektir.
13. Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 4 uçlu olacaktır.
14. Ölçüm yapılacak cihazların kalibrasyon belgelerinin ilk sayfa fotokopisi teklifte verilecektir.
15. Cihaz bir (1) yıl geçerli kalibrasyon belgesi olacaktır.

Bekir AKSOY  
Elektrik Teknikeri